

eliwell

by Schneider Electric

ICPlus 902

EN

IT

ES



DE

FR

Electronic controller with 1 intervention point
Controllore elettronico a 1 punto di intervento
Regulador electrónico de 1 puntos de intervención
Einstufiger elektronischer Regler
Contrôleur électronique à 1 point d'intervention

CONTENTS / SOMMARIO / ÍNDICE / ÜBERSICHT / SOMMAIRE

(EN)	ENGLISH	4
(IT)	ITALIANO	27
(ES)	ESPAÑOL	49
(DE)	DEUTSCH	71
(FR)	FRANÇAIS	93



ICPlus 902

KEYS



UP

Press and release

Scroll menu items
Increases values

Press for at least 5 sec

Function can be configured by the user (H31)



STAND-BY (ESC)

Press and release

Returns to the previous menu level
Confirms parameter value

Press for at least 5 sec

Function can be configured by the user (H33)



DOWN

Press and release

Scroll menu items
Decrease values

Press for at least 5 sec

Function can be configured by the user (H32)



SET (ENTER)

Press and release

Displays alarms (if active)
Opens Machine Status menu
Confirm commands

Press for at least 5 sec

Opens Programming menu

ICONS



Decimal Point

Permanently on: decimal point
Off: otherwise



Temperature

Permanently on: displays a temperature
Flashing: reduced set active, displays a temperature or no unit of measure selected



Pressure

Permanently on: displays a pressure
Flashing: reduced set active and displays a pressure



Humidity

Permanently on: displays a humidity
Flashing: reduced set active and displays a humidity



Relay OUT1

Permanently on: OUT1 output active
Flashing: a delay, a protection or a locked start-up
Off: otherwise



Not Used



Alarm

Permanently on: alarm active
Flashing: alarm acknowledged
Off: otherwise

NOTE:

When switched on, the device performs a Lamp Test; the display and LEDs will flash for several seconds to check that they all function correctly.

ELECTRICAL CONNECTIONS



HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

- Disconnect all power from all equipment including connected devices prior to removing any covers or doors, or installing or removing any accessories, hardware, cables, or wires.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm the power is off where and when indicated.
- Replace and secure all covers, accessories, hardware, cables and wires.
- For all the devices where this is provided, confirm that a proper ground connection exists before applying power to the unit.
- Use only the specified voltage when operating this device and any associated products.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

This device has been designed to operate outside of any hazardous location.
Only install this device in zones known to be free of hazardous atmosphere.



POTENTIAL FOR EXPLOSION

Install and use this equipment in non-hazardous locations only.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel.
No responsibility is assumed by Eliwell for any consequences arising out of the use of this material.

WARNING

UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION

- Use appropriate safety interlocks where personnel and/or equipment hazards exist.
- Install and operate this equipment in an enclosure appropriately rated for its intended environment.
- Power line and output circuits must be wired and fused in compliance with local and national regulatory requirements for the rated current and voltage of the particular equipment.
- Do not use this equipment in safety-critical machine functions.
- Do not disassemble, repair, or modify this equipment..
- Do not mount devices in extremely damp and/or dirt-laden areas.

Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damage.



Do not exceed the maximum permissible current; in case of higher loads, use a suitably rated contactor.

NTC/PTC/PT100 probes have no connection polarity and can be extended using a normal bipolar cable (Note that extending the probes burdens the behaviour of the instrument in terms of EMC electromagnetic compatibility: specifically, if PT100 probes with cable longer than 3 mt (118 in.) are used, an extreme care must be taken during wiring operations).

Probe cables, power supply cables and the TTL serial cable should be routed separately from power cables.

NTC/PTC MODEL

CONNECTIONS



INPUT/OUTPUT CHARACTERISTICS



Display range:	NTC: -50...110 °C (-58...230 °F) PTC: -50...140 °C (-58...302 °F) on display with 3½ digits + sign
Analogue input	1 NTC or 1 PTC (selectable by parameter H00)
Serial	TTL for connection to Copy Card or Televiz/Modbus remote control systems
Digital output (OUT1)	EN60730 - 1 relay SPDT 8(4) A - 250 Vac UL60730 - NO: 8 A 240 Vac G.P. ½ HP 240 V NC: 8 A 240 Vac G.P. ½ HP 240 V
Buzzer output	only on models where this is provided
Measurement range	-50...140 °C (-58...284 °F)
Accuracy	better than 0.5 % of end of scale +1 digit
Resolution	0.1 °C (0.1 °F up to +199.9 °F; 1 °F over)

TERMINALS

1-2	NC regulator relay OUT1	*4-5	Power supply 24 Vac, 115 Vac and 230 Vac
1-3	NO regulator relay OUT1	*8-9	Power supply 12 Vac/dc and 12-24 Vac/12-36 Vdc
10-11	Probe Pb1 Input		
A	TTL input	* depends on model	

NTC/PTC MODEL (with 15 A relay)

CONNECTIONS



INPUT/OUTPUT CHARACTERISTICS

Display range:	NTC : -50...110 °C (-58...230 °F) PTC : -50...140 °C (-58...302 °F) on display with 3½ digits + sign
Analogue input	1 NTC or 1 PTC (selectable by parameter H00)
Serial	TTL for connection to Copy Card or Televi/Modbus remote control systems
Digital output (OUT1)	EN60730 - 1 relay SPDT 15 A - 250 Vac UL60730 - NO: 12.5 A 240 Vac resistive 1 HP 240 V NC: 12.5 A 240 Vac resistive ¾ HP 240 V
Buzzer output	only on models where this is provided
Measurement range	-50...140 °C (-58...284 °F)
Accuracy	better than 0.5 % of end of scale + 1 digit
Resolution	0.1 °C (0.1 °F up to +199.9 °F; 1 °F over)


TERMINALS

1-2	NC regulator relay OUT1	*4-5	Power supply 24 Vac and 230 Vac
1-3	NO regulator relay OUT1	*8-9	Power supply 12 Vac/dc
10-11	Probe Pb1 Input		
A	TTL input	* depends on model	


NTC/PTC MODEL (with 2 HP relay)

CONNECTIONS

NTC/PTC - 2 Hp (12 Vac/dc)



NTC/PTC - 2 Hp (230 Vac)



INPUT/OUTPUT CHARACTERISTICS



Display range:	NTC: -50...110 °C (-58...230 °F) PTC: -50...140 °C (-58...302 °F) on display with 3½ digits + sign
Analogue input	1 NTC or 1 PTC (selectable by parameter H00)
Serial	TTL for connection to Copy Card or Televis/Modbus remote control systems
Digital output (OUT1)	EN60730 - 1 relay SPST 16(8)A 2 HP - 250 Vac
Buzzer output	only on models where this is provided
Measurement range	-50 ... 140 °C (-58 ... 284 °F)
Accuracy	better than 0.5 % of end of scale +1 digit
Resolution	0.1 °C (0.1 °F up to +199.9 °F; 1 °F over)

TERMINALS

4-5	NO regulator relay OUT1	*6-7	Power supply 230 Vac
9-11	Probe Pb1 Input	*7-8	Power supply 12 Vac/dc
A	TTL input	* depends on model	

V/I MODEL

CONNECTIONS



INPUT/OUTPUT CHARACTERISTICS



Display range:	-199...199 (ndt = n) -199.9...199.9 (ndt = y) -1999...1999 (ndt = int) on display with 3½ digits + sign
Analogue input	1 V/I (0-1 V, 0-5 V, 0-10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) (selectable by parameter H00) Maximum load: - current = 100 ohm - voltage = 20 kohm
Serial	TTL for connection to Copy Card or Televis/Modbus remote control systems
Digital output (OUT1)	EN60730 - 1 relay SPDT 8(4) A - 250 Vac UL60730 - NO: 8 A 240 Vac G.P. ½ HP 240 V NC: 8 A 240 Vac G.P. ½ HP 240 V
Buzzer output	only on models where this is provided
Measurement range	-1999 ... 1999
Accuracy	better than 0.5 % of end of scale + 1 digit
Resolution	1 or 0.1 digit according to settings

TERMINALS

1-2	NO regulator relay OUT1	*7-8	Power supply 12 Vac/dc and 12-24 Vac/12-36 Vdc
1-3	NC regulator relay OUT1	*9-10-12	Voltage input (9 =GND; 10 ="+"; 12 =12 V)
*6-7	Power supply 24 Vac, 115 Vac and 230 Vac	*9-11-12	Current input (9 =GND; 11 ="+"; 12 =12 V)
A	TTL input	* depends on model	

PT100/Tcj-Tck MODEL

CONNECTIONS



INPUT/OUTPUT CHARACTERISTICS

Display range:	PT100 : -150...650 °C (-238...1202 °F) TcJ : -40...750 °C (-40...1382 °F) TcK : -40...1350 °C (-40...2462 °F) on display with 3½ digits + sign
Analogue input	1 PT100 or 1 TcJ / Tck (selectable by parameter H00)
Serial	TTL for connection to Copy Card or Televiz/Modbus remote control systems
Digital output (OUT1)	EN60730 - 1 relay SPDT 8(4) A - 250 Vac UL60730 - NO: 8 A 240 Vac G.P. ½ HP, 240 V NC: 8 A 240 Vac G.P. ½ HP, 240 V
Buzzer output	only on models where this is provided
Measurement range	-150 ... 1350 °C (-238 ... 2462 °F)
Accuracy	see 'Pt100/TcJ/TcK models' table
Resolution	see 'Pt100/TcJ/TcK models' table

TERMINALS

1-2	NO regulator relay OUT1	*6-7	Power supply 12 Vac/dc and 12-24 Vac/12-36 Vdc
1-3	NC regulator relay OUT1	*10-11-12	Probe PT100 input - 3 wires (Pb1)
*5-6	Power supply 24 Vac, 115 Vac and 230 Vac	*11-12	TcJ/TcK input
A	TTL input	* depends on model	



PT100/Tcj-Tck MODELS

PT100:	ACCURACY:	0.5 % for whole scale + 1 digit 0.2 % from -150 °C to 300 °C
	RESOLUTION:	0.1 °C (0.1 °F) from -199.9 °C up to 199.9 °C; 1 °C (1 °F) beyond
Tcj:	ACCURACY:	0.4 % for whole scale + 1 digit
	RESOLUTION:	0.1 °C (0.1 °F) from -199.9 °C up to 199.9 °C; 1 °C (1 °F) beyond
Tck:	ACCURACY:	0.5 % for whole scale + 1 digit 0.3 % from -40 °C to 800 °C
	RESOLUTION:	0.1 °C (0,1 °F) from -199.9 °C up to 199.9 °C; 1 °C (1 °F) beyond

MOUNTING - DIMENSIONS


The device is designed for panel mounting. Drill a 71x29 mm (2.80x1.14 in.) hole and insert the instrument; secure it with the special brackets provided. Do not install the instrument in damp and/or dirty places; in fact, it is suitable for use in places with ordinary or normal levels of pollution.

Keep the area around the instrument cooling slots adequately ventilated.




EWPA-EWHS PROBE CONFIGURATION


● EWHS 284 2 wires




● EWHS 304/314 3 wires






● EWPA 007/030 2 wires / Transducer




● EWHS 314 4 wires (V-I model)



USING THE COPY CARD/UNICARD

The Copy Card/Unicard is connected to the serial port (TTL) and allows rapid programming of the instrument parameters. Access **Installer** parameters by entering 'PA2', scroll through the folders using  and  until folder **FPr** appears. Select it using , scroll through the parameters using  and , then select the function using  (eg. **UL**).

- **Upload (UL):** Select UL and press . This function uploads the programming parameters from the instrument to the card. If the procedure is a success, 'y', will appear on the display, otherwise 'n' will appear.
- **Format (Fr):** This command is used to format the copy card/unicard (recommended when using the card for the first time).
NOTE: the **Fr** parameter deletes all data present. This operation cannot be cancelled.
- **Download:** Connect the Copy Card/Unicard when the instrument is switched off. At power-on, data is downloaded from the Copy Card/Unicard to the instrument automatically. At the end of the lamp test, the display will show '**dLy**' if the operation was successful and '**dLn**' if not.

NOTE: After downloading, the instrument works with the settings of the new map just downloaded.

ACCESSING AND USING THE MENUS

The resources are organized into 2 menus which are accessed as follows:

- 'Machine Status' menu: press and release the **SET** key.
- 'Programming' menu: hold down the **SET** key for 5 seconds.

Either do not press any keys for 15 seconds (timeout) or press the **ⓘ** key once, to confirm the last value displayed and return to the previous screen.

PASSWORD

Password 'PA1': used to access **User** parameters. The password is not enabled by default (**PS1=0**).

To enable it (**PS1≠0**): press and hold **SET** for longer than 5 seconds, scroll through the parameters using **⏪** and **⏩** until you see the label **PS1**, press **SET** to display the value, modify it using **⏪** and **⏩**, then save it by pressing **SET** or **ⓘ**. If enabled, it will be required in order to access the User parameters.

Password 'PA2': used to access **Installer** parameters. The password is enabled by default (**PS2=15**).

To modify it (**PS2≠15**): press and hold **SET** for longer than 5 seconds, scroll through the parameters using **⏪** and **⏩** until you see the label **PA2**, press **SET**, set the value to '15' using **⏪** and **⏩**, then confirm using **SET**. Scroll through the folders until you find the label **diS** and press **SET** to enter. Scroll through the parameters using **⏪** and **⏩** until you see the label **PS2**, press **SET** to display the value, modify it using **⏪** and **⏩**, then save it by pressing **SET** or **ⓘ**.

The visibility of **'PA2'** is as follows:

- 1) **PA1** and **PA2 ≠ 0**: Press and hold **SET** for longer than 5 seconds to display **PA1** and **PA2**. It will then be possible to decide whether to access the User parameters (**PA1**) or the Installer parameters (**PA2**).
- 2) **Otherwise**: The password **PA2** is amongst the level1 parameters. If enabled, it will be required when accessing the Installer parameters; to enter it, proceed as instructed for password **PA1**.

If the value entered is incorrect, the label **PA1/PA2** will be displayed again and the procedure will need to be repeated.

MACHINE STATUS MENU

Access the Machine Status menu by pressing **SET** and releasing the key. If no alarms are active, the 'SP1' label appears. Use the keys **⏪** and **⏩** to scroll through all the folders in the menu:



- **AL:** alarms folder (**only visible if an alarm is active**);
- **SP1:** Setpoint 1 setting folder;
- **Pb1:** probe 1 - Pb1 folder;

Setting the Setpoint: To display the Setpoint value press the **SET** key when the 'SP1' label is displayed. The Setpoint value appears on the display. To change the Setpoint value, press the **⏪** and **⏩** keys within 15 seconds. Press **SET** to confirm the modification.

Displaying probes: When label Pb1 is present, press the **SET** key to view the value measured by the corresponding probe (**NOTE:** the value cannot be modified).

PROGRAMMING MENU

To access the 'Programming' menu, press the **SET** key for more than 5 seconds. If specified, an access PASSWORD will be requested: '**PA1**' for User parameters and '**PA2**' for Installer parameters (see 'PASSWORD' paragraph).

User Parameter: When accessed, the display will show the first parameter (e.g. '**dF1**'). Press **⏪** and **⏩** to scroll through all the parameters on the current level. Select the desired parameter by pressing **SET**. Press **⏪** and **⏩** to modify it and **SET** to save the changes.

Installer Parameter: When accessed, the display will show the first folder (e.g. '**rE1**'). Press **⏪** and **⏩** to scroll through the folders on the current level. Select the desired folder using **SET**. Press **⏪** and **⏩** to scroll through the parameters in the current folder and select the parameter using **SET**. Press **⏪** and **⏩** to modify it and **SET** to save the changes.

NOTE: Switch the instrument off and on again each time the parameter configuration is changed

DIAGNOSTICS

Alarms are always indicated by the alarm icon **▲** and the buzzer.

To switch off the buzzer, press and release any key; the corresponding icon will continue to flash.

N.B.: If alarm exclusion times have been set, the alarm will not be signalled.


ALARMS

Label	Description	Cause	Effects	Remedy
E1	Probe1 in error (ambient)	<ul style="list-style-type: none"> measured values are outside operating range Probe inoperable/ short-circuited/open 	<ul style="list-style-type: none"> Display label E1 Alarm icon permanently on Buzzer activation (if present) Disable max/min alarm controller Compressor operation based on parameters On1 and OF1 	<ul style="list-style-type: none"> check probe type (H00) check probe wiring replace probe
AH1	Alarm for HIGH value (Probe1)	value read by Pb1 > HA1 after time of tAO .	<ul style="list-style-type: none"> Recording of label AH1 in folder AL Alarm icon permanently on Buzzer activation (if present) No effect on regulation 	Wait until value read by Pb1 returns below HA1 .
AL1	Alarm for LOW value (Probe1)	value read by Pb1 < LA1 after time of tAO .	<ul style="list-style-type: none"> Recording of label AL1 in folder AL Alarm icon permanently on Buzzer activation (if present) No effect on regulation 	Wait until value read by Pb1 returns above LA1 .

TELEVIS SYSTEM

The Televis remote control systems can be connected using the TTL serial port (TTL-RS485 **BusAdapter** 130 or 150 interface module must be used).

To configure the instrument to do this, you need to access the **Add** folder and use the **dEA** and **FAA** parameters.



NOTE: CHECK THE AVAILABILITY OF MODELS COMPATIBLE WITH REMOTE SUPERVISION SYSTEMS.


DUTY CYCLE DIAGRAM

The device uses parameters On1 e OF1 set for Duty Cycle.

An error condition in probe1 (regulation) causes one of the following actions:

- Code '**E1**' is shown on the display
- The regulator is activated as indicated by parameters On1 and OF1 if set for Duty Cycle

On1	OF1	Regulator output
0	0	OFF
0	>0	OFF
>0	0	ON
>0	>0	Duty Cycle



TECHNICAL DATA (EN 60730-2-9)

Classification:	operation (not safety) device for incorporation
Mounting:	panel mounting with 71x29 mm (2.80x1.14 in.) drilling template
Type of action:	1.B
Pollution class:	2
Insulation material class:	IIIa
Overvoltage category:	II
Rated impulse voltage:	2500 V
Temperature:	{ UL models: Operating: 0...55 °C (32...131 °F) - Storage: -30...85 °C (-22...185 °F) Others: Operating: -5...55 °C (23...131 °F) - Storage: -30...85 °C (-22...185 °F)
Power supply:	{ <ul style="list-style-type: none">• 12 Vac/dc ($\pm 10\%$)• 24 Vac ($\pm 10\%$)• 12-24 Vac/12-36 Vdc ($\pm 10\%$) (Dedicated power supply not grounded or earth connected)• 115 Vac ($\pm 10\%$) 50/60 Hz• 230 Vac ($\pm 10\%$) 50/60 Hz
Consumption:	{ <ul style="list-style-type: none">• 1.5 VA max (model 12 Vac/dc)• 4 VA max (models: 24 Vac, 12-24 Vac/12-36 Vdc, 115 Vac and 230 Vac)
Fire resistance category:	D
Software class:	A

NOTE: check the power supply specified on the instrument label.

FURTHER INFORMATION

Input/Output Characteristics

See 'Connections' section

Mechanical Characteristics

Casing:	PC+ABS UL94 V-0 resin casing, polycarbonate window, thermoplastic resin keys
Dimensions:	front panel 78.6x37 mm (3.09x1.46 in.), depth 59 mm (2.32 in.) (without terminals)
Terminals:	screw/disconnectable terminals for cables with a diameter of 2.5 mm ² (13 AWG)
Connectors:	TTL for connection of Unicard/Copy Card (maximum length 3 m / 118 in.)
Humidity:	Operating / Storage: 10...90 % RH (non-condensing)

Regulations

Food Safety:	The device complies with standard EN13485 as follows: <ul style="list-style-type: none">• suitable for storage• application: air• climate range A• measurement class 1 in the range -25...15 °C (-13...59 °F) (*)
--------------	--

(* exclusively using Eliwell probes)

NOTE: The technical specifications given in this document regarding measurement (range, accuracy, resolution, etc.) refer to the instrument and not to any accessories provided (for example: probes).

PARAMETERS TABLE

PAR.	DESCRIPTION	MODEL	RANGE	VALUE	M.U.	LEVEL
SP1	Pb1 value control setpoint SP1 . The SEtpoint is visible from the machine status menu and not from the programming menu.	NTC/PTC	LS1...HS1	0.0	°C/°F	/
		PT100-Tc		0.0	°C/°F	
		V/I		0	num	
REGULATOR 1 (folder 'rE1')						
HC1	This sets the controller 1 operating mode. H (0) = Hot; C (1) = Cold.	ALL	H/C	H	flag	Inst
OS1	Value to be added to SP1 if reduced set enabled	NTC/PTC	-30.0...30.0	0.0	°C/°F	Inst
		PT100-Tc	-30.0...30.0	0.0	°C/°F	
		V/I	-30...30	0	num	
dF1	Regulator 1 activation differential. The utility stops on reaching the SP1 value (as indicated by control probe) and restarts at value equal to T=SP1+dF1 relative to HC1 .	NTC/PTC	0.0...30.0	1.0	°C/°F	User/Inst
		PT100-Tc	0.0...30.0	1.0	°C/°F	
		V/I	0...30	1	num	
HS1	Maximum value assignable to setpoint SP1.	NTC/PTC	LS1...HdL	140.0	°C/°F	User/Inst
		PT100-Tc		1350	°C/°F	
		V/I		199	num	
LS1	Minimum value assignable to setpoint SP1.	NTC/PTC	LdL...HS1	-50.0	°C/°F	User/Inst
		PT100-Tc		-199.9	°C/°F	
		V/I		-199	num	
HA1	Pb1 maximum value alarm on Regulator 1.	NTC/PTC	LA1...150.0	140.0	°C/°F	Inst
		PT100-Tc	LA1...1999	1350	°C/°F	
		V/I	LA1...150	150	num	
LA1	Pb1 minimum value alarm on Regulator 1.	NTC/PTC	-150.0...HA1	-50.0	°C/°F	Inst
		PT100-Tc	-328...HA1	-199.9	°C/°F	
		V/I	-150...HA1	-150	num	
dn1	Switch-on delay. The indicated time must elapse between the request for activation of the controller 1 relay and switch-on. 0 = not active.	ALL	0...250	0	s	Inst

PAR.	DESCRIPTION	MODEL	RANGE	VALUE	M.U.	LEVEL
d01	Delay time after switching off. The indicated time must elapse between deactivation of the controller 1 relay and the next switch-on. 0 = not active.	ALL	0...250	0	min	Inst
di1	Delay between switch-ons. The indicated time must elapse between two consecutive switch-ons of regulator 1. 0 = not active.	ALL	0...250	0	min	Inst
dE1	Switch-off delay. The indicated time must elapse between the request for deactivation of the controller 1 relay and switch-off. 0 = not active.	ALL	0...250	0	s	Inst
On1	Controller 1 switch-on time in the event of faulty probe. if On1 =1 and OF1 =0, the controller remains on; if On1 =1 and OF1 >0, the controller operates in Duty Cycle mode.	ALL	0...250	0	min	Inst
OF1	Controller 1 switch-off time in the event of faulty probe. if OF1 =1 and On1 =0, the controller remains off; if OF1 =1 and On1 >0, the controller operates in Duty Cycle mode.	ALL	0...250	1	min	Inst
ALARMS (folder 'AL')						
AFd	Alarm differential.	NTC/PTC	1.0...50.0	2.0	°C/°F	Inst
		PT100-Tc	1.0...50.0	2.0	°C/°F	
		V/I	1...50	2	num	
tP	Enable all keys to acknowledge an alarm. n (0) = no; y (1) = yes.	ALL	n/y	y	flag	Inst
COMMUNICATION (folder 'Add')						
PtS	Selection of communication protocol. t = Televis; d = Modbus.	ALL	t/d	t	flag	Inst
dEA	Index of the device within the family (valid values from 0 to 14).	ALL	0...14	0	num	Inst
FAA	Device family (valid values from 0 to 14).	ALL	0...14	0	num	Inst
Adr	Modbus protocol controller address.	ALL	1...255	1	num	Inst
bAU	Baudrate selection. 48 (0) = 4800; 96 (1) = 9600; 192 (2) = 19200; 384 (3) = 38400.	ALL	48/96/ 192/384	96	num	Inst
Pty	Modbus parity bit. n (0) = none; E (1) = even; o (2) = odd.	ALL	n/E/o	E	num	Inst
StP	Modbus stop bit. 1b (0) = 1 bit; 2b (1) = 2 bit.	ALL	1b/2b	1b	flag	Inst

PAR.	DESCRIPTION	MODEL	RANGE	VALUE	M.U.	LEVEL
DISPLAY (folder 'diS')						
LOC	LOCK. Setpoint edit lock. The parameter programming menu can still be accessed, and the settings changed, which means also that the status of this parameter can be changed so as to unlock the keypad. n (0) = no; y (1) = yes.	ALL	n/y	n	flag	User/Inst
PS1	Password 1. When enabled (PS1 ≠ 0) it is the password to the 'User' parameters (User).	ALL	0...250	0	num	User/Inst
PS2	Password 2. When enabled (PS2 ≠ 0) it is the password to the 'Installer' parameters (Inst).	ALL	0...250	15	num	Inst
ndt	Display values with decimal point. n (0) = no (without decimal point); y (1) = yes (with decimal point); int (2) = integer (V/I models only).	ALL	n/y/int	n	num	User/Inst
CA1	Calibration 1. Positive or negative value added to the value read by Pb1 , according to the setting of parameter CAI .	NTC/PTC	-30.0...30.0	0.0	°C/°F	User/Inst
		PT100-Tc	-30.0...30.0	0.0	°C/°F	
		V/I	-30...30	0	num	
CAI	Intervention of the offset on display, temperature control or both. 0 = only the value shown is modified; 1 = sum with only the value used by the controllers and not for the display, which remains unchanged; 2 = sum with the displayed value, which is also used by the regulators.	ALL	0/1/2	2	num	Inst
LdL	Minimum value that can be displayed by the device.	NTC/PTC	-199.9...HdL	-50.0	°C/°F	Inst
		PT100-Tc	-328...HdL	-199.9	°C/°F	
		V/I	-199...HdL	-199	num	
HdL	Maximum value that can be displayed by the device.	NTC/PTC	LdL...199.9	140.0	°C/°F	Inst
		PT100-Tc	LdL...1350	1350	°C/°F	
		V/I	LdL...199	199	num	
dro	Select the unit of measurement of probe 1. • NTC/PTC and PT100-Tc : C (0) = °C, F (1) = °F • V/I : n (0) = no unit of measure selected, t (1) = temperature, P (2) = pressure, H (3) = humidity	NTC/PTC	C/F	C	flag	Inst
		PT100-Tc	C/F	C	flag	
		V/I	n/t/P/H	n	num	

PAR.	DESCRIPTION	MODEL	RANGE	VALUE	M.U.	LEVEL
CONFIGURATION (folder 'CnF') ➡ If one or more parameters are changed, the controller MUST be switched off and switched on again.						
H00	Probe type selection. <ul style="list-style-type: none"> • NTC/PTC: Ptc (0) = PTC, ntc (1) = NTC • PT100-Tc: Jtc (0) = TcJ, Htc (1) = Tck, Pt1 (2) = PT100. • V/I: 420 (0) = 4...20mA, 020 (1) = 0...20mA, t10 (2) = 0...10V, t05 (3) = 0...5V, t01 (4) = 0...1V. 	NTC/PTC	Ptc/ntC	ntc	flag	User/Inst
		PT100-Tc	Jtc/Htc/Pt1	Jtc	num	
		V/I	420/020 t10/t05/t01	420	num	
H02	Press the ESC, UP and DOWN keys (if configured for a second function) for the time H02 to activate the function itself.	ALL	0...15	5	s	Inst
H03	Lower input current/voltage limit. (only present on model V/I)	NTC/PTC				User/Inst
		PT100-Tc				
		V/I	-1999...1999	0	num	
H04	Upper current/voltage limit for input. (only present on model V/I)	NTC/PTC				User/Inst
		PT100-Tc				
		V/I	-1999...1999	1000	num	
H05	Window filter: -2 = very fast; -1 = fast; 0 = normal; 1 = slow; 2 = very slow.	ALL	-2/-1/0/1/2	0	num	Inst
H08	Stand-by operating mode. 0 = only display switches off; 1 = display on and controllers locked; 2 = display off and controllers locked.	ALL	0/1/2	2	num	Inst
H10	Delay for output activation after Power On. If H10 = 0 the delay is NOT active; if H10 ≠ 0 the output will not be activated before this time has expired.	ALL	0...250	0	min	Inst
H31	Configuration of UP key. 0 = disabled; 1 = not used; 2 = Offset setpoint; 3 = OUT1 stopped; 4 = not used; 5 = not used; 6 = Stand-by; 7 = not used.	ALL	0...7	0	num	Inst
H32	Configuration of DOWN key. Same as H31 .	ALL	0...7	0	num	Inst
H33	Configuration of ESC key. Same as H31 .	ALL	0...7	6	num	Inst

PAR.	DESCRIPTION	MODEL	RANGE	VALUE	M.U.	LEVEL
rEL	firmware version. Device software release: read-only parameter.	ALL	/	/	/	User/Inst
tAb	Parameters table. Reserved: read-only parameter.	ALL	/	/	/	User
COPY CARD (folder 'FPr')						
UL	Upload. Transfer of programming parameters from instrument to Copy Card.	ALL	/	/	/	Inst
dL	Download. Transfer of programming parameters from Copy Card to instrument.	ALL	/	/	/	Inst
Fr	Format. Cancels all data entered in the Copy Card. Note: If parameter Fr (Copy Card formatting) is used, the data entered in the card will be permanently lost. This operation cannot be reversed.	ALL	/	/	/	Inst
FUNCTIONS (folder 'FnC')						
Function	Function label ACTIVE	Function label NOT ACTIVE	D.I.	KEY	Alarm signaling	
Reduced setpoint	OSP	SP	2	2	ON Icon	
Stand-by	On	OF	6	6	ON Icon	
Alarm acknowledgement	tAL	tAL	7	7	ON Icon	
NOTES: - to modify the status of a given function, press the ' set ' key - If the instrument is switched off, the function labels will return to the default status						

LIABILITY AND RESIDUAL RISKS

ELIWELL CONTROLS SRL declines any liability for damage due to:

- installation/uses different from those specified and, in particular, not complying with the safety regulations and/or instructions given in this document;
- use on panels that do not provide adequate protection against electric shocks, water or dust when assembled;
- use on panels allowing access to dangerous parts without the use of tools;
- tampering with and/or modifying the product;
- installation/use on panels not complying with current standards and regulations.

CONDITIONS OF USE

Permitted use

For safety reasons, the instrument must be installed and used according to the instructions supplied and, in particular, parts under dangerous voltages must not be accessible in normal conditions.

The device must be adequately protected from water and dust with regard to its application, and must only be accessible using tools (except for the front panel). The device is suitable for use in household refrigeration appliances and/or similar equipment and has been tested for safety aspects in accordance with the harmonised European reference standards.

Improper use

Any use other than that expressly permitted is prohibited. The relay contacts provided are of a functional type and subject to failure: any protection devices required by product standards, or suggested by common sense for obvious safety requirements, must be installed externally to the instrument.

DISCLAIMER

This document is the exclusive property of ELIWELL CONTROLS SRL and may not be reproduced or circulated unless expressly authorised by ELIWELL CONTROLS SRL itself.

Every care has been taken in preparing this document; nevertheless ELIWELL CONTROLS SRL cannot accept liability for any damage resulting from its use. The same applies to any person or company involved in preparing and editing this document. ELIWELL CONTROLS SRL reserves the right to make aesthetic or functional changes at any time without notice.

DISPOSAL



The appliance (or the product) must be disposed of separately in compliance with the local standards in force on waste disposal.



ICPlus 902

TASTI



UP

Premere e rilasciare

Scorre le voci del menu
Incrementa i valori

Premere per almeno 5 sec

Funzione configurabile dall'utente (H31)



STAND-BY (ESC)

Premere e rilasciare

Torna su di un livello rispetto al menù corrente
Conferma valore parametro

Premere per almeno 5 sec

Funzione configurabile dall'utente (H33)



DOWN

Premere e rilasciare

Scorre le voci del menu
Decrementa i valori

Premere per almeno 5 sec

Funzione configurabile dall'utente (H32)



SET (ENTER)

Premere e rilasciare

Visualizza eventuali allarmi (se presenti)
Accede al menu Stato Macchina

Conferma i comandi

Premere per almeno 5 sec

Accede al menu di Programmazione

ICONE

<p>● Decimal Point Acceso fisso: punto decimale Off: altrimenti</p>	<p>🌡 Temperatura Acceso fisso: visualizza una temperatura Lampeggiante: set ridotto attivo e visualizza una temperatura o nessuna unità di misura impostata</p>
<p>P Pressione Acceso fisso: visualizza una pressione Lampeggiante: set ridotto attivo e visualizza una pressione</p>	<p>H Umidità Acceso fisso: visualizza in umidità Lampeggiante: set ridotto attivo e visualizza in umidità</p>
<p>1 Relè OUT1 Acceso fisso: uscita OUT1 attiva Lampeggiante: ritardo, protezione o attivazione bloccata Off: altrimenti</p>	<p>2 Non Usato</p>
<p>⚠ Allarme Acceso fisso: presenza di un allarme Lampeggiante: allarme tacitato Off: altrimenti</p>	<p>NOTA: All'accensione lo strumento esegue un Lamp Test; per qualche secondo il display e i leds lampeggiano, a verifica dell'integrità e del buon funzionamento degli stessi.</p>

CONNESSIONI ELETTRICHE



PERICOLO

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

- Mettere fuori tensione tutte le apparecchiature, inclusi i dispositivi collegati, prima di rimuovere qualunque coperchio o sportello, o prima di installare/disinstallare accessori, hardware, cavi o fili.
- Per verificare che il sistema sia fuori tensione, usare sempre un voltmetro correttamente tarato al valore nominale della tensione.
- Prima di rimettere il dispositivo sotto tensione rimontare e fissare tutti i coperchi, i componenti hardware e i cavi.
- Per tutti i dispositivi che lo prevedono, verificare la presenza di un buon collegamento di terra.
- Utilizzare questo dispositivo e tutti i prodotti collegati solo alla tensione specificata.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Questa apparecchiatura è stata progettata per funzionare al di fuori di qualsiasi luogo pericoloso. Installare questa apparecchiatura esclusivamente in zone notoriamente prive di atmosfere pericolose.



PERICOLO

RISCHIO DI ESPLOSIONE

Installare ed utilizzare questa apparecchiatura solo in luoghi non a rischio.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Le apparecchiature elettriche devono essere installate, usate e riparate solo da personale qualificato. Eliwell non assume nessuna responsabilità per qualunque conseguenza derivante dall'uso di questo materiale.

AVVERTENZA

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

- Qualora sussista il rischio di danni al personale e/o alle apparecchiature, utilizzare gli interblocchi di sicurezza necessari.
- Installare e utilizzare la presente apparecchiatura in un cabinet con tensione nominale adatta all'ambiente di utilizzo.
- Per il collegamento e i fusibili dei circuiti delle linee di alimentazione e di uscita, osservare i requisiti normativi locali e nazionali relativi alla corrente e alla tensione nominali dell'apparecchiatura in uso.
- Non utilizzare la presente apparecchiatura in condizioni di sicurezza critiche.
- Non smontare, riparare o modificare l'apparecchiatura.
- Non montare le apparecchiature in zone particolarmente umide e/o sporche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.



Non superare la corrente massima consentita; in caso di carichi superiori usare un contattore di adatta potenza.

Le sonde NTC/PTC/PT100 non sono caratterizzate da alcuna polarità di inserzione e possono essere allungate utilizzando del normale cavo bipolare (si fa presente che l'allungamento delle sonde grava sul comportamento dello strumento dal punto di vista della compatibilità elettromagnetica EMC; in particolare, qualora venissero impiegate sonde PT100 con lunghezza totale del cavo superiore ai 3 m (118 in.), va dedicata estrema cura al cablaggio).

È opportuno tenere i cavi delle sonde, dell'alimentazione ed il cavetto della seriale TTL separati dai cavi di potenza.

MODELLO NTC/PTC

CONNESSIONI



CARATTERISTICHE INGRESSI/USCITE



Range di visualizzazione:	NTC: -50...110 °C (-58...230 °F) PTC: -50...140 °C (-58...302 °F) su display 3 digit e mezzo più segno
Ingresso analogico	1 NTC oppure 1 PTC (selezionabile da parametro H00)
Seriale	TTL per collegamento a Copy Card o a sistemi di telegestione Televis/Modbus
Uscita digitale (OUT1)	EN60730 - 1 relé SPDT 8(4) A - 250 Vac UL60730 - NA: 8 A, 240 Vac G.P. ½ HP, 240 V NC: 8 A, 240 Vac G.P. ½ HP, 240 V
Uscita buzzer	solo nei modelli che lo prevedono
Campo di misura	-50...140 °C (-58...284 °F)
Accuratezza	migliore dello 0,5 % del fondo scala + 1 digit
Risoluzione	0,1 °C (0,1 °F fino a +199,9 °F; 1 °F oltre)

MORSETTI

1-2	NC relé regolatore OUT1	*4-5	Alimentazione 24 Vac, 115 Vac e 230 Vac
1-3	NA relé regolatore OUT1	*8-9	Alimentazione 12 Vac/dc e 12-24 Vac/12-36 Vdc
10-11	Ingresso sonda Pb1		
A	Ingresso TTL	* in funzione del modello	

MODELLO NTC/PTC (con relé 15 A)

CONNESSIONI



CARATTERISTICHE INGRESSI/USCITE

Range di visualizzazione:	NTC: -50...110 °C (-58...230 °F) PTC: -50...140 °C (-58...302 °F) su display 3 digit e mezzo più segno
Ingresso analogico	1 NTC oppure 1 PTC (selezionabile da parametro H00)
Seriale	TTL per collegamento a Copy Card o a sistemi di telegestione Televis/Modbus
Uscita digitale (OUT1)	EN60730 - 1 relé SPDT 15 A - 250 Vac UL60730 - NA: 12,5 A 240 Vac resistivi 1 HP 240 V NC: 12,5 A 240 Vac resistivi ¾ HP 240 V
Uscita buzzer	solo nei modelli che lo prevedono
Campo di misura	-50...140 °C (-58...284 °F)
Accuratezza	migliore dello 0,5 % del fondo scala + 1 digit
Risoluzione	0,1 °C (0,1 °F fino a +199,9 °F; 1 °F oltre)


MORSETTI

1-2	NC relé regolatore OUT1	*4-5	Alimentazione 24 Vac e 230 Vac
1-3	NA relé regolatore OUT1	*8-9	Alimentazione 12 Vac/dc
10-11	Ingresso sonda Pb1		
A	Ingresso TTL	* in funzione del modello	


MODELLO NTC/PTC (con relé 2 HP)

CONNESSIONI

NTC/PTC - 2 Hp (12 Vac/dc)



NTC/PTC - 2 Hp (230 Vac)



CARATTERISTICHE INGRESSI/USCITE



Range di visualizzazione:	NTC: -50...110 °C (-58...230 °F) PTC: -50...140 °C (-58...302 °F) su display 3 digit e mezzo più segno
Ingresso analogico	1 NTC oppure 1 PTC (selezionabile da parametro H00)
Seriale	TTL per collegamento a Copy Card o a sistemi di telegestione Televis/Modbus
Uscita digitale (OUT1)	EN60730 - 1 relé SPST 16(8)A 2 HP - 250 Vac
Uscita buzzer	solo nei modelli che lo prevedono
Campo di misura	-50...140 °C (-58...284 °F)
Accuratezza	migliore dello 0,5 % del fondo scala + 1 digit
Risoluzione	0,1 °C (0,1 °F fino a +199,9 °F; 1 °F oltre)

MORSETTI

4-5	NA relé regolatore OUT1	*6-7	Alimentazione 230 Vac
9-11	Ingresso sonda Pb1	*7-8	Alimentazione 12 Vac/dc
A	Ingresso TTL	* in funzione del modello	

MODELLO V/I

CONNESSIONI



CARATTERISTICHE INGRESSI/USCITE



Range di visualizzazione:	-199...199 (ndt = n) -199,9...199,9 (ndt = y) -1999...1999 (ndt = int) su display 3 digit e mezzo più segno
Ingresso analogico	1 V/I (0-1 V, 0-5 V, 0-10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) (selezionabile da parametro H00) Carico Massimo: - corrente = 100 ohm - tensione = 20 kohm
Seriale	TTL per collegamento a Copy Card o a sistemi di telegestione Televis/Modbus
Uscita digitale (OUT1)	EN60730 - 1 relé SPDT 8(4) A - 250 Vac UL60730 - NA: 8 A, 240 Vac G.P. ½ HP 240 V NC: 8 A, 240 Vac G.P. ½ HP 240 V
Uscita buzzer	solo nei modelli che lo prevedono
Campo di misura	-1999 ... 1999
Accuratezza	migliore dello 0,5 % del fondo scala + 1 digit
Risoluzione	1 oppure 0,1 digit in base alle impostazioni

MORSETTI

1-2	NA relé regolatore OUT1	*7-8	Alimentazione 12 Vac/dc e 12-24 Vac/12-36 Vdc
1-3	NC relé regolatore OUT1	*9-10-12	Ingresso tensione (9 =GND; 10 ="+"; 12 =12 V)
*6-7	Alimentazione 24 Vac, 115 Vac e 230 Vac	*9-11-12	Ingresso corrente (9 =GND; 11 ="+"; 12 =12 V)
A	Ingresso TTL	* in funzione del modello	

MODELLO PT100/Tcj-Tck

CONNESSIONI



CARATTERISTICHE INGRESSI/USCITE

Range di visualizzazione:	PT100: -150...650 °C (-238...1202 °F) Tcj: -40...750 °C (-40...1382 °F) Tck: -40...1350 °C (-40...2462 °F) su display 3 digit e mezzo più segno
Ingresso analogico	1 PT100 oppure 1 Tcj / Tck (selezionabile da parametro H00)
Seriale	TTL per collegamento a Copy Card o a sistemi di telegestione Televis/Modbus
Uscita digitale (OUT1)	EN60730 - 1 relé SPDT 8(4) A - 250 Vac UL60730 - NA: 8 A, 240 Vac G.P. ½ HP, 240 V NC: 8 A, 240 Vac G.P. ½ HP, 240 V
Uscita buzzer	solo nei modelli che lo prevedono
Campo di misura	-150...1350 °C (-238...2462 °F)
Accuratezza	vedi tabella "modelli Pt100/Tcj/Tck"
Risoluzione	vedi tabella "modelli Pt100/Tcj/Tck"

MORSETTI

1-2	NA relé regolatore OUT1	*6-7	Alimentazione 12 Vac/dc e 12-24 Vac/12-36 Vdc
1-3	NC relé regolatore OUT1	*10-11-12	Ingresso sonda PT100 3 fili (Pb1)
*5-6	Alimentazione 24 Vac, 115 Vac e 230 Vac	*11-12	Ingresso Tcj/Tck
A	Ingresso TTL	* in funzione del modello	



MODELLI PT100/Tcj-Tck

PT100:	ACCURATEZZA:	0,5 % f.s. per tutta la scala + 1 digit 0,2 % f.s. da -150 °C a 300 °C
	RISOLUZIONE:	0,1 °C (0,1 °F) da -199,9 °C fino a 199,9 °C; 1 °C (1 °F) oltre
Tcj:	ACCURATEZZA:	0,4 % per tutta la scala + 1 digit
	RISOLUZIONE:	0,1 °C (0,1 °F) da -199,9 °C fino a 199,9 °C; 1 °C (1 °F) oltre
Tck:	ACCURATEZZA:	0,5 % f.s. per tutta la scala + 1 digit 0,3 % da -40 °C a 800 °C
	RISOLUZIONE:	0,1 °C (0,1 °F) da -199,9 °C fino a 199,9 °C; 1 °C (1 °F) oltre

MONTAGGIO - DIMENSIONI


Lo strumento è concepito per il montaggio a pannello. Praticare un foro da 71x29 mm (2,80x1,14 in.) e introdurre lo strumento fissandolo con le apposite staffe fornite. Evitare di montare lo strumento in luoghi soggetti ad alta umidità e/o sporcizia; esso, infatti, è adatto per l'uso in ambienti con grado di inquinamento ordinario o normale.

Fare in modo di lasciare aerata la zona in prossimità delle feritoie di raffreddamento dello strumento.




CONFIGURAZIONE SONDE EWPA-EWHS


● EWHS 284 2 fili




● EWHS 304/314 3 fili



● EWPA 007/030 2 fili / Trasduttore




● EWHS 314 4 fili (Modello V-I)



UTILIZZO DELLA COPY CARD/UNICARD

La Copy Card/Unicard va connessa alla porta seriale (TTL) e consente la programmazione rapida dei parametri dello strumento.

Accedere ai parametri **Installatore** inserendo "PA2", scorrere le cartelle con  e  fino a visualizzare la cartella **FPr**. Selezionarla con , scorrere i parametri con  e  e selezionare la funzione con  (es. **UL**).

- **Upload (UL):** Selezionare UL e premere . Con questa operazione si caricano dallo strumento alla chiavetta i parametri di programmazione. Se l'operazione riesce il display visualizzerà "y", altrimenti "n".
- **Format (Fr):** Con questo comando è possibile formattare la chiavetta (consigliato in caso di primo utilizzo).
NOTA: l'uso del parametro **Fr** cancella tutti i dati presenti. L'operazione non è annullabile.
- **Download:** Collegare la chiave a strumento spento. All'accensione il download dei dati dalla chiavetta allo strumento partirà in automatico. Dopo il lamp test, il display visualizzerà "dLy" per operazione eseguita e "dLn" per operazione fallita.

NOTA: Dopo il Download, lo strumento funzionerà con le impostazioni della nuova mappa appena caricata.

ACCESSO E USO DEI MENU

Le risorse sono organizzate in 2 menu ai quali si accede nel modo seguente:

- menu "Stato Macchina": premendo e rilasciando il tasto **SET**.
- menu "Programmazione": premendo il tasto **SET** per oltre 5 secondi.

Non agendo sulla tastiera per più di 15 secondi (time-out) o premendo una volta il tasto **⏏**, viene confermato l'ultimo valore visualizzato sul display e si ritorna alla visualizzazione precedente.

PASSWORD

Password "PA1": consente l'accesso ai parametri **Utente**. Di default la password non é abilitata (**PS1=0**).

Per abilitarla (**PS1≠0**): premere **SET** per oltre 5 secondi, scorrere i parametri con **⏴** e **⏵** fino a trovare la label **PS1**, premere **SET** per visualizzarne il valore, modificarlo con **⏴** e **⏵** e salvarlo premendo **SET** o **⏏**. Se abilitata, sarà richiesta per accedere ai parametri Utente.

Password "PA2": consente l'accesso ai parametri **Installatore**. Di default la password é abilitata (**PS2=15**).

Per modificarla (**PS2≠15**): premere **SET** per oltre 5 secondi, scorrere i parametri con **⏴** e **⏵** fino a trovare la label **PA2**, premere **SET**, impostare con **⏴** e **⏵** il valore "15" e confermarlo con **SET**. Scorrere le cartelle fino a trovare la label **diS** e premere **SET** per entrarci. Scorrere i parametri con **⏴** e **⏵** fino a trovare la label **PS2**, premere **SET** per visualizzarne il valore, modificarlo con **⏴** e **⏵** e salvarlo premendo **SET** o **⏏**.

La visibilità di "PA2" è:

- 1) **PA1 e PA2 ≠ 0**: Premendo **SET** per oltre 5 secondi visualizzerò **PA1** e **PA2**. Potrò così decidere se accedere i parametri "Utente" (**PA1**) o ai parametri "Installatore" (**PA2**).
- 2) **Altrimenti**: La password **PA2** è tra i parametri di livello 1. Se abilitata, sarà richiesta per accedere ai parametri "Installatore" e per inserirla procedere come descritto per la password **PA1**

Se il valore inserito è sbagliato, sarà visualizzata di nuovo la label **PA1/PA2** e dovrò ripetere la procedura.

MENU STATO MACCHINA

Premendo e rilasciando il tasto **SET** è possibile accedere al menu "Stato Macchina". Se non vi sono allarmi in corso verrà visualizzata la label "SP1". Agendo sui tasti **↕** e **↕** si possono scorrere tutte le cartelle del menu:



- **AL**: cartella allarmi (**visibile solo se ci sono allarmi attivi**);
- **SP1**: cartella impostazione Setpoint 1;
- **Pb1**: cartella valore sonda Pb1;

Impostare il setpoint: Per visualizzare il valore del Setpoint premere il tasto **SET** quando è visualizzata la label "SP1". Il valore del Setpoint appare sul display. Per variare il valore del Setpoint agire, entro 15 sec, sui tasti **↕** e **↕**. Per confermare la modifica premere **SET**.

Visualizzare le sonde: Alla presenza delle label Pb1, premendo il tasto **SET** appare il valore misurato dalla sonda associata (**NOTA**: il valore non è modificabile)

MENU PROGRAMMAZIONE

Per entrare nel menu "Programmazione" premere per oltre 5 sec il tasto **SET**. Se previsto, verrà richiesta una PASSWORD di accesso "**PA1**" per i parametri "Utente" e "**PA2**" per i parametri "Installatore" (vedi paragrafo "PASSWORD").

Parametri **Utente**: All'accesso il display visualizzerà il primo parametro (es. "**df1**"). Premere **↕** e **↕** per scorrere tutti i parametri del livello corrente. Selezionare il parametro desiderato premendo **SET**. Premere **↕** e **↕** per modificarlo e **SET** per salvare la modifica.

Parametri **Installatore**: All'accesso il display visualizzerà la prima cartella (es. "**re1**"). Premere **↕** e **↕** per scorrere le cartelle del livello corrente. Selezionare la cartella voluta con **SET**. Premere **↕** e **↕** per scorrere i parametri della cartella corrente e selezionare il parametro con **SET**. Premere **↕** e **↕** per modificarlo e **SET** per salvare la modifica.

NOTA: Spegner e riaccendere lo strumento ogniqualvolta si modifichi la configurazione dei parametri.

DIAGNOSTICA

La condizione di allarme viene sempre segnalata tramite l'icona allarme  e il buzzer.

Per spegnere il buzzer, premere e rilasciare un tasto qualsiasi, l'icona relativa continuerà a lampeggiare.

NOTA: Se sono in corso tempi di esclusione allarmi, l'allarme non viene segnalato.


ALLARMI

Label	Descrizione	Causa	Effetti	Risoluzione
E1	Sonda1 in errore (ambiente)	<ul style="list-style-type: none"> • lettura di valori al di fuori del range di funzionamento • sonda in errore / in corto / aperta 	<ul style="list-style-type: none"> • Visualizzazione label E1 • Icona Allarme Fissa • Attivazione buzzer (se presente) • Disabilita regolatore allarmi di max/min • Funzionamento Compressore in base ai parametri On1 e OF1 	<ul style="list-style-type: none"> • controllare il tipo di sonda (H00) • controllare il cablaggio delle sonde • sostituire la sonda
AH1	Allarme di ALTA (Sonda1)	valore letto da Pb1 > HA1 dopo un tempo pari a tAO .	<ul style="list-style-type: none"> • Registrazione label AH1 nella cartella AL • Icona Allarme Fissa • Attivazione buzzer (se presente) • Nessun effetto sulla regolazione 	Attendere il rientro del valore letto da Pb1 al di sotto di HA1
AL1	Allarme di BASSA (Sonda1)	valore letto da Pb1 < LA1 dopo un tempo pari a tAO .	<ul style="list-style-type: none"> • Registrazione label AL1 nella cartella AL • Icona Allarme Fissa • Attivazione buzzer (se presente) • Nessun effetto sulla regolazione 	Attendere il rientro del valore letto da Pb1 al di sopra di LA1

TELEVIS SYSTEM

Il collegamento ai sistemi di telegestione Televis può avvenire tramite porta seriale TTL (è necessario utilizzare il modulo di interfaccia TTL-RS485 **BusAdapter** 130 o 150).

Per configurare lo strumento a tale scopo è necessario accedere alla cartella identificata dalla label **Add** e utilizzare i parametri **dEA** e **FAA**.



NOTA: VERIFICARE LA DISPONIBILITA' DEI MODELLI COMPATIBILI CON I SISTEMI DI TELEGESTIONE.


SCHEMA DUTY CYCLE

Usa i parametri On1 e OF1 programmati per Duty Cycle.

La condizione di errore della sonda1 (regolazione) provoca le seguenti azioni:

- Visualizzazione sul display del codice "E1"
- Attivazione del regolatore come indicato dai parametri On1 e OF1 se programmati per Duty Cycle

On1	OF1	Uscita Regolatore
0	0	OFF
0	>0	OFF
>0	0	ON
>0	>0	Duty Cycle



DATI TECNICI (EN 60730-2-9)

Classificazione:	dispositivo di funzionamento (non di sicurezza) da incorporare
Montaggio:	a pannello, con dima di foratura 71x29 mm (2,80x1,14 in.)
Tipo di azione:	1.B
Grado di inquinamento:	2
Gruppo del materiale d'isolamento:	IIIa
Categoria di sovratensione:	II
Tensione impulsiva nominale:	2500 V
Temperatura:	{ Modelli UL: Utilizzo: 0...55 °C (32...131 °F) - Immagazzinamento: -30...85 °C (-22...185 °F) Altri: Utilizzo: -5...55 °C (23...131 °F) - Immagazzinamento: -30...85 °C (-22...185 °F)
Alimentazione:	{ <ul style="list-style-type: none">• 12 Vac/dc ($\pm 10\%$)• 24 Vac ($\pm 10\%$)• 12-24 Vac/12-36 Vdc ($\pm 10\%$) (Alimentazione NON isolata)• 115 Vac ($\pm 10\%$) 50/60 Hz• 230 Vac ($\pm 10\%$) 50/60 Hz
Consumo:	{ <ul style="list-style-type: none">• 1,5 VA max (modelli 12 Vac/dc e 24 Vac)• 4 VA max (modelli 12-24 Vac/12-36 Vdc, 115 Vac e 230 Vac)
Categoria di resistenza al fuoco:	D
Classe del software:	A

NOTA: verificare l'alimentazione dichiarata sull'etichetta dello strumento.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Caratteristiche Ingressi/Uscite

Vedi paragrafo "Conessioni"

Caratteristiche Meccaniche

Contenitore:	Corpo in resina PC+ABS UL94 V-0, vetrino in policarbonato, tasti in resina termoplastica
Dimensioni:	frontale 78,6x37 mm (3,09x1,46 in.), profondità 59 mm (2,32 in.) (morsetti esclusi)
Morsetti:	a vite/sconnettibili per cavi con sezione di 2,5 mm ² (13 AWG)
Connettori:	TTL per collegamento a Unicard/Copy Card (lunghezza massima 3 m / 118 in.)
Umidità:	Utilizzo / Immagazzinamento: 10...90 %RH (non condensante)

Normative

Sicurezza Alimentare:	Il dispositivo è conforme alla Norma EN13485 come segue: <ul style="list-style-type: none">• idoneo alla conservazione• applicazione: aria• ambiente climatico A• classe di misura 1 nel range -25...15 °C (-13...59 °F) (*)
-----------------------	---

(* solo ed esclusivamente utilizzando sonde Eliwell)

NOTA: Le caratteristiche tecniche, riportate nel presente documento, inerenti la misura (range, accuratezza, risoluzione, ecc.) si riferiscono allo strumento in senso stretto, e non ad eventuali accessori in dotazione (ad esempio: sonde).

TABELLA PARAMETRI

PAR.	DESCRIZIONE	MODELLO	RANGE	VALORE	U.M.	LIVELLO
SP1	Setpoint SP1 di regolazione del valore di Pb1. Il Setpoint è visibile dal menu stato macchina e non dal menu programmazione.	NTC/PTC	LS1...HS1	0,0	°C/°F	
		PT100-Tc		0,0	°C/°F	
		V/I		0	num	
REGOLATORE 1 (cartella "rE1")						
HC1	Imposta la modalità di funzionamento del regolatore 1. H (0) = Caldo; C (1) = Freddo.	TUTTI	H/C	H	flag	Inst
OS1	Valore da sommare a SP1 in caso di set ridotto abilitato	NTC/PTC	-30,0...30,0	0,0	°C/°F	Inst
		PT100-Tc	-30,0...30,0	0,0	°C/°F	
		V/I	-30...30	0	num	
dF1	Differenziale di intervento del Regolatore 1. L'utenza si arresterà al raggiungimento del valore SP1 impostato (su indicazione della sonda di regolazione) per ripartire ad un valore T = SP1 + dF1 in base a HC1 .	NTC/PTC	0,0...30,0	1,0	°C/°F	User/Inst
		PT100-Tc	0,0...30,0	1,0	°C/°F	
		V/I	0...30	1	num	
HS1	Valore massimo attribuibile al setpoint SP1.	NTC/PTC	LS1...HdL	140,0	°C/°F	User/Inst
		PT100-Tc		1350	°C/°F	
		V/I		199	num	
LS1	Valore minimo attribuibile al setpoint SP1.	NTC/PTC	LdL...HS1	-50,0	°C/°F	User/Inst
		PT100-Tc		-199,9	°C/°F	
		V/I		-199	num	
HA1	Allarme valore massimo Pb1 sul Regolatore 1.	NTC/PTC	LA1...150,0	140,0	°C/°F	Inst
		PT100-Tc	LA1...1999	1350	°C/°F	
		V/I	LA1...150	150	num	
LA1	Allarme valore minimo Pb1 sul Regolatore 1.	NTC/PTC	-150,0...HA1	-50,0	°C/°F	Inst
		PT100-Tc	-328...HA1	-199,9	°C/°F	
		V/I	-150...HA1	-150	num	
dn1	Ritardo all'accensione. Fra la richiesta di accensione del relè del regolatore 1 e l'accensione deve trascorrere il tempo indicato. 0 = non attivo.	TUTTI	0...250	0	sec	Inst

PAR.	DESCRIZIONE	MODELLO	RANGE	VALORE	U.M.	LIVELLO
d01	Tempo ritardo dopo lo spegnimento. Fra lo spegnimento del relè del regolatore 1 e la successiva accensione deve trascorrere il tempo indicato. 0 = non attivo.	TUTTI	0...250	0	min	Inst
di1	Tempo ritardo tra le accensioni. Fra due accensioni successive del regolatore 1 deve trascorrere il tempo indicato. 0 = non attivo.	TUTTI	0...250	0	min	Inst
dE1	Ritardo allo spegnimento. Fra la richiesta di spegnimento del relè del regolatore 1 e lo spegnimento deve trascorrere il tempo indicato. 0 = non attivo.	TUTTI	0...250	0	sec	Inst
On1	Tempo di accensione del regolatore 1 per sonda guasta. se On1 =1 e OF1 =0, il regolatore rimane sempre acceso; se On1 =1 e OF1 >0, il regolatore funziona in modalità duty cycle	TUTTI	0...250	0	min	Inst
OF1	Tempo di spegnimento del regolatore 1 per sonda guasta. se OF1 =1 e On1 =0, il regolatore rimane sempre spento; se OF1 =1 e On1 >0, il regolatore funziona in modalità duty cycle	TUTTI	0...250	1	min	Inst
ALLARMI (cartella "AL")						
AFd	Differenziale degli allarmi.	NTC/PTC	1,0...50,0	2,0	°C/°F	Inst
		PT100-Tc	1,0...50,0	2,0	°C/°F	
		V/I	1...50	2	num	
tP	Abilita tacitazione allarme con ogni tasto. n (0) = no; y (1) = si.	TUTTI	n/y	y	flag	Inst
COMUNICAZIONE (cartella "Add")						
PtS	Selezione protocollo di comunicazione. t (0)= Televis; d (1)= Modbus.	TUTTI	t/d	t	flag	Inst
dEA	Indice del dispositivo all'interno della famiglia (valori validi da 0 a 14).	TUTTI	0...14	0	num	Inst
FAA	Famiglia del dispositivo (valori validi da 0 a 14).	TUTTI	0...14	0	num	Inst
Adr	Indirizzo controllore protocollo Modbus.	TUTTI	1...255	1	num	Inst
bAU	Selezione baudrate. 48 (0) = 4800; 96 (1) = 9600; 192 (2) = 19200; 384 (3) = 38400.	TUTTI	48/96/ 192/384	96	num	Inst
Pty	Bit di parità Modbus. n (0) = nessuno; E (1) = pari; o (2) = dispari.	TUTTI	n/E/o	E	num	Inst
StP	Bit di stop Modbus. 1b (0) = 1 bit; 2b (1) = 2 bit.	TUTTI	1b/2b	1b	flag	Inst

PAR.	DESCRIZIONE	MODELLO	RANGE	VALORE	U.M.	LIVELLO
	DISPLAY (cartella "diS")					
LOC	LOCK. Blocco modifica Setpoint. Rimane comunque la possibilità di entrare in programmazione parametri e modificarli, compreso lo stato di questo parametro per consentire lo sblocco tastiera. n (0)= no; y (1) = si.	TUTTI	n/y	n	flag	User/Inst
PS1	Password 1. Quando abilitata (PS1 ≠ 0) costituisce la chiave di accesso per i parametri Utente (User).	TUTTI	0...250	0	num	User/Inst
PS2	Password 2. Quando abilitata (PS2 ≠ 0) costituisce la chiave di accesso per i parametri di Installatore (Inst).	TUTTI	0...250	15	num	Inst
ndt	Visualizzazione con punto decimale. n (0) = no (senza punto decimale); y (1) = si (con punto decimale); int (2) = intero (solo modelli V/I).	TUTTI	n/y/int	n	num	User/Inst
CA1	Calibrazione 1. Valore positivo o negativo che viene sommato a quello letto da Pb1 , secondo l'impostazione del parametro CAI .	NTC/PTC	-30,0...30,0	0,0	°C/°F	User/Inst
		PT100-Tc	-30,0...30,0	0,0	°C/°F	
		V/I	-30...30	0	num	
CAI	Intervento dell'offset su visualizzazione, termostatazione o entrambe. 0 = modifica solo il valore visualizzato; 1 = somma con il valore utilizzato dai regolatori e non per la visualizzazione che rimane inalterata; 2 = somma con il valore visualizzato che è anche utilizzato dai regolatori.	TUTTI	0/1/2	2	num	Inst
LdL	Valore minimo visualizzabile dallo strumento.	NTC/PTC	-199,9...HdL	-50,0	°C/°F	Inst
		PT100-Tc	-328...HdL	-199,9	°C/°F	
		V/I	-199...HdL	-199	num	
HdL	Valore massimo visualizzabile dallo strumento.	NTC/PTC	LdL...199,9	140,0	°C/°F	Inst
		PT100-Tc	LdL...1350	1350	°C/°F	
		V/I	LdL...199	199	num	
dro	Selezione unità di misura sonda 1. • NTC/PTC e PT100-Tc : C (0) = °C, F (1) = °F • V/I : n (0) = non seleziona nessuna unità di misura, t (1) = temperatura, P (2) = pressione, H (3) = umidità	NTC/PTC	C/F	C	flag	Inst
		PT100-Tc	C/F	C	flag	
		V/I	n/t/P/H	n	num	

PAR.	DESCRIZIONE	MODELLO	RANGE	VALORE	U.M.	LIVELLO
CONFIGURAZIONE (cartella "CnF") → Se uno o più parametri vengono cambiati, il controllore DEVE essere spento e riacceso.						
H00	Selezione tipo di sonda. • NTC/PTC : Ptc (0) = PTC, ntc (1) = NTC • PT100-Tc : Jtc (0) = TcJ, Htc (1) = Tck, Pt1 (2) = PT100. • V/I : 420 (0) = 4...20mA, 020 (1) = 0...20mA, t10 (2) = 0...10V, t05 (3) = 0...5V, t01 (4) = 0...1V.	NTC/PTC	Ptc/ntC	ntc	flag	User/Inst
		PT100-Tc	Jtc/Htc/Pt1	Jtc	num	
		V/I	420/020 t10/t05/t01	420	num	
H02	Premere i tasti ESC, UP e DOWN (se configurati per una seconda funzione) per il tempo H02 per attivare la funzionalità stessa.	TUTTI	0...15	5	sec	Inst
H03	Limite inferiore ingresso corrente/tensione. (presente solo nel modello V/I)	NTC/PTC				User/Inst
		PT100-Tc				
		V/I	-1999...1999	0	num	
H04	Limite superiore ingresso corrente/tensione. (presente solo nel modello V/I)	NTC/PTC				User/Inst
		PT100-Tc				
		V/I	-1999...1999	1000	num	
H05	Filtro finestra: -2 = molto veloce; -1 = veloce; 0 = normale; 1 = lento 2 = molto lento.	TUTTI	-2/-1/0/1/2	0	num	Inst
H08	Modalità di funzionamento in Stand-by. 0 = si spegne solo il display; 1 = display acceso e regolatori bloccati; 2 = display spento e regolatori bloccati.	TUTTI	0/1/2	2	num	Inst
H10	Ritardo attivazione uscite all'accensione. Se H10 = 0 il ritardo NON è attivo; se H10 ≠ 0 l'uscita non verrà attivata prima che sia scaduto questo tempo.	TUTTI	0...250	0	min	Inst
H31	Configurazione tasto UP . 0 = disabilitato; 1 = Non usato; 2 = Offset setpoint; 3 = Blocco OUT1; 4 = Non usato; 5 = Non usato; 6 = Stand-by; 7 = Non usato	TUTTI	0...7	0	num	Inst
H32	Configurazione tasto DOWN . Analogo a H31 .	TUTTI	0...7	0	num	Inst
H33	Configurazione tasto ESC . Analogo a H31 .	TUTTI	0...7	6	num	Inst

PAR.	DESCRIZIONE	MODELLO	RANGE	VALORE	U.M.	LIVELLO
rEL	reLease firmware. Versione software: parametro di sola lettura.	TUTTI	/	/	/	User/Inst
tAb	tAble of parameters. Riservato: parametro di sola lettura.	TUTTI	/	/	/	User
COPY CARD (cartella "FPr")						
UL	Upload. Trasferimento dei parametri dallo Strumento alla Copy Card.	TUTTI	/	/	/	Inst
dL	Download. Trasferimento dei parametri dalla Copy Card allo Strumento.	TUTTI	/	/	/	Inst
Fr	Format. Cancellazione di tutti i dati inseriti nella Copy Card. NOTA: L'uso del parametro Fr (formattazione) comporta la perdita definitiva dei dati inseriti nella stessa. L'operazione non è annullabile.	TUTTI	/	/	/	Inst
FUNZIONI (cartella "FnC")						
Funzione	Label funzione ATTIVA	Label funzione NON ATTIVA	D.I.	TASTO	Segnalazione allarme	
Set ridotto	OSP	SP	2	2	Icona ON	
Stand-by	On	OF	6	6	Icona ON	
Tacitazione allarmi	tAL	tAL	7	7	Icona ON	
NOTE: - Per modificare lo stato di una data funzione premere il tasto " set " - In caso di spegnimento dello strumento le label delle funzioni torneranno allo stato di default						

RESPONSABILITA' E RISCHI RESIDUI

ELIWELL CONTROLS SRL non risponde di eventuali danni derivanti da:

- installazione/uso diversi da quelli previsti e, in particolare, difformi dalle prescrizioni di sicurezza previste dalle normative e/o date con il presente;
- uso su quadri che non garantiscono adeguata protezione contro la scossa elettrica, l'acqua e la polvere nelle condizioni di montaggio realizzate;
- uso su quadri che permettono l'accesso a parti pericolose senza l'uso di utensili;
- manomissione e/o alterazione del prodotto;
- installazione/uso in quadri non conformi alle norme e disposizioni di legge vigenti.

CONDIZIONI D'USO

Uso consentito

Ai fini della sicurezza lo strumento dovrà essere installato e usato secondo le istruzioni fornite ed in particolare, in condizioni normali, non dovranno essere accessibili parti a tensione pericolosa. Il dispositivo dovrà essere adeguatamente protetto dall'acqua e dalla polvere in ordine all'applicazione e dovrà altresì essere accessibile solo con l'uso di un utensile (ad eccezione del frontale). Il dispositivo è idoneo ad essere incorporato in un apparecchio per uso domestico e/o similare nell'ambito della refrigerazione ed è stato verificato in relazione agli aspetti riguardanti la sicurezza sulla base delle norme armonizzate europee di riferimento.

Uso non consentito

Qualsiasi uso diverso da quello consentito è di fatto vietato. Si fa presente che i contatti relè forniti sono di tipo funzionale e sono soggetti a guasto: eventuali dispositivi di protezione previsti dalla normativa di prodotto o suggeriti dal buon senso in ordine a palesi esigenze di sicurezza devono essere realizzati al di fuori dello strumento.

DECLINAZIONE DI RESPONSABILITA'

La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà di ELIWELL CONTROLS SRL la quale pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione se non espressamente autorizzata da ELIWELL CONTROLS SRL stessa.

Ogni cura è stata posta nella realizzazione di questo documento; tuttavia ELIWELL CONTROLS SRL non può assumersi alcuna responsabilità derivante dall'utilizzo della stessa. Lo stesso dicasi per ogni persona o società coinvolta nella creazione e stesura di questo manuale. ELIWELL CONTROLS SRL si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, estetico o funzionale, senza preavviso alcuno ed in qualsiasi momento.

SMALTIMENTO



L'apparecchiatura (o il prodotto) deve essere oggetto di raccolta separata in conformità alle vigenti normative locali in materia di smaltimento.



ICPlus 902

TASTI



UP

Pulsar y soltar

Se desplaza por los items del menú
Aumenta los valores

Pulsar al menos durante 5 seg

Función configurable por usuario (H31)



STAND-BY (ESC)

Pulsar y soltar

Vuelve a un nivel anterior del nivel actual
Confirma valor parámetro

Pulsar al menos durante 5 seg

Función configurable por usuario (H33)



DOWN

Pulsar y soltar

Se desplaza por los items del menú
Disminuye los valores

Pulsar al menos durante 5 seg

Función configurable por usuario (H32)



SET (ENTER)

Pulsar y soltar

Visualiza posibles alarmas (si hubieran)
Accede al menú Estado de máquina

Confirma las órdenes

Pulsar al menos durante 5 seg

Accede al menú de Programación

ICONOS

<p>● Punto Decimal Encendido Fijo: punto decimal Off: en los demas casos</p>	<p>🌡 Temperatura Encendido Fijo: visualiza una temperatura Parpadeando: set reducido activo, visualiza una temperatura o ninguna unidad de medida configurada</p>
<p>P Presión Encendido Fijo: visualiza una presión Parpadeando: set reducido activo y visualiza una presión</p>	<p>H Humedad Encendido Fijo: visualiza una humedad Parpadeando: set reducido activo y visualiza una humedad</p>
<p>1 Relé OUT1 Encendido Fijo: salida OUT1 activa Parpadeando: retardo, proteccion o activacion bloqueada Off: en los demas casos</p>	<p>2 No Usado</p>
<p>⚠ Alarma Encendido Fijo: presencia de alarma Parpadeando: alarma silenciada Off: en los demas casos</p>	<p>NOTA: Al encenderse, el instrumento realiza un chequeo de pilotos; durante unos segundos el display y los leds parpadearan, para comprobar su integridad y buen funcionamiento.</p>

CONEXIONES ELÉCTRICAS



RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO VOLTAICO

- Desconecte la alimentación de todos los equipos, incluidos los dispositivos conectados, antes de retirar cualquier cubierta o compuerta, o bien antes de instalar o retirar cualquier accesorio, hardware, cable o conductor.
- Utilice siempre un dispositivo de detección de tensión nominal adecuado para confirmar la ausencia de alimentación eléctrica cuando y donde se indique.
- Vuelva a montar y fijar todas las cubiertas, accesorios, elementos de hardware, cables y conductores.
- En todos los dispositivos que lo prevén, compruebe que haya una conexión a tierra adecuada antes de aplicar alimentación eléctrica a la unidad.
- Aplique solo la tensión especificada cuando utilice este equipo y los productos asociados.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Este regulador ha sido diseñado para funcionar fuera de cualquier ubicación peligrosa.
Instale el regulador únicamente en zonas sin una atmósfera peligrosa.



POSIBILIDAD DE EXPLOSIÓN

Instale y utilice el equipo únicamente en ubicaciones no peligrosas.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Sólo el personal de servicio cualificado podrá instalar, utilizar, reparar y mantener el equipo eléctrico.
Eliwell no asume las responsabilidades que pudieran surgir como consecuencia de la utilización de este material.

ADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

- En caso de que exista riesgo para el personal o los equipos, utilice los dispositivos de bloqueo de seguridad adecuados.
- Instale y utilice este equipo en una caja con capacidad adecuada para su entorno.
- La línea de alimentación y los circuitos de salida deben estar equipados con cables y fusibles que cumplan los requisitos normativos locales y nacionales relativos a la corriente nominal y la tensión del equipo en cuestión.
- No utilice este equipo en funciones de maquinaria crítica para la seguridad.
- No desmonte, repare ni modifique este equipo.
- No instale el dispositivo en un lugar extremadamente húmedo o sucio.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.



No supere la corriente máxima permitida; en caso de cargas superiores utilice un contactor de la potencia adecuada.

Las sondas NTC/PTC/PT100 no se caracterizan por ninguna polaridad de inserción y pueden prolongarse utilizando un cable bipolar normal (La prolongación de las sondas afecta al comportamiento del instrumento desde el punto de vista de la compatibilidad electromagnética EMC; en especial, en caso de utilizar sondas PT100 con longitud de cable mayor de 3 mt (118 in.), realice las conexiones con suma atención).

Es conveniente mantener los cables de las sondas, de la alimentación y el cable del puerto de serie TTL, separados de los cables de potencia.

MODELO NTC/PTC

CONEXIONES



CARACTERÍSTICAS ENTRADAS/SALIDAS



Campo de visualización:	NTC: -50...110 °C (-58...230 °F) PTC: -50...140 °C (-58...302 °F) en display 3 dígitos y medio + signo
Entrada analógica	1 NTC o bien 1 PTC (seleccionable desde parámetro H00)
Serial	TTL para conexión con Copy Card o los sistemas de telegestión Televis/Modbus
Salida Digitale (OUT1)	EN60730 - 1 relé SPDT 8(4) A - 250 Vac UL60730 - NA: 8 A 240 Vac G.P. ½ HP 240 V NC: 8 A 240 Vac G.P. ½ HP 240 V
Salida del zumbador	sólo en los modelos que lo prevén
Rango de medición	-50...140 °C (-58...284 °F)
Precisión	mejor del 0.5 % del final de escala + 1 dígito
Resolución	0,1 °C (0,1 °F hasta a +199,9 °F; 1 °F si es mayor)

BORNES

1-2	NC relé regulador OUT1	*4-5	Alimentación 24 Vac, 115 Vac y 230 Vac
1-3	NA relé regulador OUT1	*8-9	Alimentación 12 Vac/dc y 12-24 Vac/12-36 Vdc
10-11	Entrada sonda Pb1		
A	Entrada TTL	* en función del modelo	

MODELO NTC/PTC (con relé 15 A)

CONEXIONES



CARACTERÍSTICAS ENTRADAS/SALIDAS

Campo de visualización:	NTC: -50...110 °C (-58...230 °F) PTC: -50...140 °C (-58...302 °F) en display 3 dígitos y medio + signo
Entrada analógica	1 NTC o bien 1 PTC (seleccionable desde parámetro H00)
Serial	TTL para conexión con Copy Card o los sistemas de telegestión Televis/Modbus
Salida Digitale (OUT1)	EN60730 - 1 relé SPDT 15 A - 250 Vac UL60730 - NA: 12,5 A 240 Vac resistivos 1 HP 240 V NC: 12,5 A 240 Vac resistivos ¾ HP 240 V
Salida del zumbador	sólo en los modelos que lo prevén
Rango de medición	-50...140 °C (-58...284 °F)
Precisión	mejor del 0,5 % del final de escala +1 dígito
Resolución	0,1 °C (0,1 °F hasta a +199,9 °F; 1 °F si es mayor)


BORNES

1-2	NC relé regulador OUT1	*4-5	Alimentación 24 Vac y 230 Vac
1-3	NA relé regulador OUT1	*8-9	Alimentación 12 Vac/dc
10-11	Entrada sonda Pb1		
A	Entrada TTL	* in funzione del modello	


MODELO NTC/PTC (con relé 2 HP)

CONEXIONES

NTC/PTC - 2 Hp (12 Vac/dc)



NTC/PTC - 2 Hp (230 Vac)



CARACTERÍSTICAS ENTRADAS/SALIDAS



Campo de visualización:	NTC: -50...110 °C (-58...230 °F) PTC: -50...140 °C (-58...302 °F) en display 3 dígitos y medio + signo
Entrada analógica	1 NTC o bien 1 PTC (seleccionable desde parámetro H00)
Serial	TTL para conexión con Copy Card o los sistemas de telegestión Televis/Modbus
Salida Digitale (OUT1)	EN60730 - 1 relé SPST 16(8)A 2 HP - 250 Vac
Salida del zumbador	sólo en los modelos que lo prevén
Rango de medición	-50 ... 140 °C (-58 ... 284 °F)
Precisión	mejor del 0,5 % del final de escala + 1 dígito
Resolución	0,1 °C (0,1 °F hasta a +199,9 °F; 1 °F si es mayor)

BORNES

4-5	N.A. relé regulador OUT1	*6-7	Alimentación 230 Vac
9-11	Entrada sonda Pb1	*7-8	Alimentación 12 Vac/dc
A	Entrada TTL para Copy Card e conexión con TelevisSystem	* en función del modelo	

MODELO V/I

CONEXIONES



CARACTERÍSTICAS ENTRADAS/SALIDAS



Campo de visualización:	-199...199 (ndt = n) -199,9...199,9 (ndt = y) -1999...1999 (ndt = int) en display 3 dígitos y medio + signo
Entrada analógica	1 V/I (0-1 V, 0-5 V, 0-10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) (seleccionable desde parámetro H00) Carga máxima: - corriente = 100 ohm - tensión = 20 kohm
Serial	TTL para conexión con Copy Card o los sistemas de telegestión Televis/Modbus
Salida Digitale (OUT1)	EN60730 - 1 relé SPDT 8(4) A - 250 Vac UL60730 - NA: 8 A 240 Vac G.P. ½ HP 240 V NC: 8 A 240 Vac G.P. ½ HP 240 V
Salida del zumbador	sólo en los modelos que lo prevén
Rango de medición	-1999 ... 1999
Precisión	mejor del 0,5 % del final de escala +1 dígito
Resolución	1 o bien 0,1 digit en base a las configuraciones

BORNES

1-2	N.A. relé regulador OUT1	*7-8	Alimentación 12 Vac/dc y 12-24 Vac/12-36 Vdc
1-3	N.C. relé regulador OUT1	*9-10-12	Entrada en tensión (9 =GND; 10 ="+"; 12 =12 V)
*6-7	Alimentación 24 Vac, 115 Vac y 230 Vac.	*9-11-12	Entrada en corriente (9 =GND; 11 ="+"; 12 =12 V)
A	Entrada TTL para Copy Card e conexión con TelevisSystem	* en función del modelo	

MODELO PT100/Tcj-Tck

CONEXIONES



CARACTERÍSTICAS ENTRADAS/SALIDAS

Campo de visualización:	PT100: -150...650 °C (-238...1202 °F) TcJ: -40...750 °C (-40...1382 °F) TcK: -40...1350 °C (-40...2462 °F) en display 3 dígitos y medio + signo
Entrada analógica	1 PT100 o bien 1 TcJ / Tck (seleccionable desde parámetro H00)
Serial	TTL para conexión con Copy Card o los sistemas de telegestión Televis/Modbus
Salida Digitale (OUT1)	EN60730 - 1 relé SPDT 8(4) A - 250 Vac UL60730 - NA: 8 A 240 Vac G.P. 1/2 HP 240 V NC: 8 A 240 Vac G.P. 1/2 HP 240 V
Salida del zumbador	sólo en los modelos que lo prevén
Rango de medición	-150 ... 1350 °C (-238 ... 2462 °F)
Precisión	véase la tabla "modelos Pt100/TcJ/TcK"
Resolución	véase la tabla "modelos Pt100/TcJ/TcK"

BORNES



1-2	N.A. relé regulador OUT1	*6-7	Alimentación 12 Vac/dc y 12-24 Vac/12-36 Vdc
1-3	N.C. relé regulador OUT1	*10-11-12	Entrada sonda PT100 - 3 hilos (Pb1)
*5-6	Alimentación 24 Vac, 115 Vac y 230 Vac	*11-12	Entrada TcJ/TcK
A	Entrada TTL para Copy Card e conexión con TelevisSystem		* en función del modelo

MODELOS PT100/Tcj-Tck

PT100:	PRECISIÓN:	0,5 % para toda la escala + 1 dígito 0,2 % de -150 a 300 °C
	RESOLUCIÓN:	0,1 °C (0,1 °F) de -199,9 °C hasta 199,9 °C; 1 °C (1 °F) si es mayor
Tcj:	PRECISIÓN:	0,4 % para toda la escala + 1 dígito
	RESOLUCIÓN:	0,1 °C (0,1 °F) de -199,9 °C hasta 199,9 °C; 1 °C (1 °F) si es mayor
Tck:	PRECISIÓN:	0,5 % para toda la escala + 1 dígito 0,3 % de -40 a 800 °C
	RESOLUCIÓN:	0,1 °C (0,1 °F) de -199,9 °C hasta 199,9 °C; 1 °C (1 °F) si es mayor


MONTAJE - DIMENSIONES

El instrumento está diseñado para su montaje sobre panel. Realice un agujero de 71x29 mm (2,80x1,14 in.) e introduzca el instrumento fijándolo con las bridas suministradas. Evite montar el instrumento en lugares expuestos a alta humedad y/o suciedad; es adecuado para ser utilizado en entornos con contaminación ordinaria o normal. Deje aireada la zona próxima a las ranuras de enfriamiento del instrumento.




CONFIGURACIÓN SONDAS EWPA-EWHS


● EWHS 284 2 hilos




● EWHS 304/314 3 hilos



● EWPA 007/030 2 hilos/ Trasduttore




● EWHS 314 4 hilos (Modelo V-I)



USO DE LA COPY CARD/UNICARD

La Copy Card/Unicard se conecta al puerto serial (TTL) y permite la programación rápida de los parámetros del instrumento. Acceda a los parámetros **Instalador** introduciendo "PA2", recorra las carpetas con  y  hasta visualizar la carpeta **FPr**. Selecciónela con , recorra los parámetros con  y  y seleccione la función con  (por ej. **UL**).

- **Carga (UL):** seleccione **UL** y pulse . Con operación se cargan desde el instrumento a la llave los parámetros de programación. Si la operación se completa el display visualizará "y", en caso contrario "n".
- **Formateo (Fr):** Con esta orden puede formatear la llave (lo que se aconseja en caso de primera utilización).
NOTA: el uso del parámetro **Fr** borra todos los datos existentes. La operación no puede anularse.
- **Descarga:** Conecte la llave con el instrumento apagado. Al encender, comenzará automáticamente la descarga de los datos desde la llave al instrumento. Tras el chequeo de pilotos, el display visualizará "dLy" en caso de completar la función con éxito y "dLn" en caso de operación fallida.

NOTA: Tras la Descarga el instrumento funcionará con las configuraciones del nuevo mapa recién cargado.

ACCESO Y USO DE LOS MENÚS

Los recursos están agrupados en dos menús a los que se accede como se indica a continuación:

- Menú "Estado Máquina": pulsar y soltar la tecla **SET**.
- Menú "Programación": pulsar la tecla **SET** durante más de 5 segundos.

Esperar 15 segundos sin utilizar el teclado (tiempo máximo) o pulsar una vez la tecla **⏏** para confirmar el último valor que aparece en el display y regresar a la página anterior.

CONTRASEÑAS

Contraseña "PA1": permite acceder a los parámetros de **Usuario**. Por defecto la contraseña no está habilitada (**PS1=0**).

Para habilitarla (**PS1≠0**): pulse **SET** durante más de 5 segundos, recorra los parámetros con **⏶** y **⏷** hasta llegar a la etiqueta **PS1**, pulse **SET** para visualizar su valor, modifíquelo con **⏶** y **⏷** y guárdelo pulsando **SET** o **⏏**. Si está habilitada, se le pedirá para acceder a los parámetros de Usuario.

Contraseña "PA2": permite acceder a los parámetros de **Instalador**. Por defecto la contraseña está habilitada (**PS2=15**).

Para modificarla (**PS2≠15**): pulse **SET** más de 5 segundos, recorra los parámetros con **⏶** y **⏷** hasta llegar a **PA2**, pulse **SET**, seleccione con **⏶** y **⏷** el valor "15" y confírmelo con **SET**. Recorra las carpetas hasta llegar a **diS** y pulse **SET** para entrar. Recorra los parámetros con **⏶** y **⏷** hasta llegar a la etiqueta **PS2**, pulse **SET** para visualizar su valor, modifíquelo con **⏶** y **⏷** y guárdelo pulsando **SET** o **⏏**.

La visibilidad de "PA2" es:

- 1) **PA1 y PA2 ≠ 0**: Pulsando **SET** durante más de 5 segundos aparecerá **PA1** y **PA2**. De este modo podremos decidir si acceder a los parámetros de "Usuario" (**PA1**) o a los parámetros de "Instalador" (**PA2**).
- 2) **En otros casos**: La contraseña **PA2** se halla en los parámetros de nivel 1. Si está habilitada, se le pedirá para acceder a los parámetros del "Instalador"; para introducirla proceda como se ha descrito para la contraseña **PA1**.

Si el valor introducido es erróneo, se visualizará de nuevo la etiqueta **PA1/PA2** y habrá de repetir los pasos.

MENU ESTADO DE MAQUINA

Pulsando y soltando la tecla **SET** se puede acceder al menu "Estado Maquina". Si no hay alarmas en curso se visualiza la etiqueta "SP1". Utilizando las teclas **⏪** y **⏩** se pueden recorrer todas las carpetas del menu:



- **AL:** carpeta alarmas (**visible solo en caso de alarmas activas**);
- **SP1:** carpeta configuracion Setpoint 1;
- **Pb1:** carpeta valor sonda 1 - Pb1;

Configurar el setpoint: Para visualizar el valor del Setpoint pulse la tecla **SET** cuando se visualiza "SP1". El valor del Setpoint aparece en el display. Para variar su valor use, antes de 15 seg, las teclas **⏪** y **⏩**. Para confirmar la modificacion pulse **SET**.

Visualizar las sondas: en presencia de la etiqueta Pb1, pulsando la tecla **SET** aparece el valor medido por la sonda correspondiente (**NOTA:** el valor no puede modificarse)

MENU PROGRAMACION

Para entrar en el menu "Programacion" pulse durante mas de 5 seg la tecla **SET**. Si se ha previsto, se le pedira una CONTRASENA de acceso "**PA1**" a los parametros de "Usuario" y "**PA2**" para los parametros de "Instalador" (ver apartado "CONTRASENA").

Parametros de **Usuario**: al encenderse, el display visualizara el primer parametro (ej. "**df1**").

Pulse **⏪** y **⏩** para recorrer todos los parametros del nivel actual. Seleccione el parametro deseado pulsando **SET**.

Pulse **⏪** y **⏩** para modificarlo y **SET** para guardar la modificacion.

Parametros de **Instalador**: al encenderse, el display visualizara la primera carpeta (ej. "**rE1**").

Pulse **⏪** y **⏩** para recorrer las carpetas del nivel actual. Seleccione la carpeta deseada con **SET**. Pulse **⏪** y **⏩** para recorrer los parametros de la carpeta actual y seleccione el parametro con **SET**. Pulse **⏪** y **⏩** para modificarlo y **SET** para guardar la modificacion.

NOTA: Si se modifican uno o más parámetros, es NECESARIO apagar y volver a encender el controlador.

DIAGNÓSTICOS

El estado de alarma se indica siempre mediante el icono alarma  y el zumbador.

Para apagar el zumbador, pulse y suelte una tecla cualquiera, el icono correspondiente seguira parpadeando.

NOTA: Si hay en curso un tiempo de exclusion de alarma (carpeta "AL" - Tabla Parametros), la alarma no se senala.


ALARMAS

Etiqu.	Descripción	Causa	Efectos	Solución Problema
E1	Error Sonda1 (cámara)	<ul style="list-style-type: none"> lectura de valores fuera del campo de funcionamiento Error sonda / cortocircuitada/ abierta 	<ul style="list-style-type: none"> Visualizacion etiqueta E1 Icono Alarma Fija Activación del zumbador (si está presente) Deshabilitacion regulador de alarmas max/min Funcionamiento Compresor en base a los parametros On1 y OF1 	<ul style="list-style-type: none"> compruebe el tipo de sonda (H00) compruebe cableado de las sondas cambie la sonda
AH1	Alarma de ALTA (Sonda1)	valor leído por Pb1 > HA1 tras un tiempo taO .	<ul style="list-style-type: none"> Se registra la etiq. AH1 en la carpeta AL Icono Alarma Fija Activación del zumbador (si está presente) Ningun efecto sobre la regulacion 	Espera a que el valor leído por Pb1 vuelva por debajo de HA1 .
AL1	Alarma de BAJA (Sonda1)	valor leído por Pb1 < LA1 tras un tiempo taO .	<ul style="list-style-type: none"> Se registra la etiq. AL1 en la carpeta AL Icono Alarma Fija Activación del zumbador (si está presente) Ningun efecto sobre la regulacion 	Espera a que el valor leído por Pb1 vuelva por encima de LA1 .

TELEVIS SYSTEM

La conexión a los sistemas de telegestión Televis puede realizarse mediante puerto de serie TTL (es necesario utilizar el módulo interfaz TTL- RS 485 **BusAdapter** 130 o 150).

Para configurar el instrumento hay que acceder a la carpeta identificada por la etiqueta **Add** y utilizar los parámetros **dEA** y **FAA**.



NOTA: COMPRUEBE LA DISPONIBILIDAD DE LOS MODELOS COMPATIBLES CON LOS SISTEMAS DE TELE-GESTIÓN.


ESQUEMA DUTY CYCLE

Usa los parámetros **On1** y **OF1** programados para duty Cycle.

El estado de error de la sonda1 (regulacion) provoca las siguientes acciones:

- Visualización en el display del código "E1"
- Activación del regulador como se indica en los parámetros **On1** y **OF1** si han sido programados para duty cycle

On1	OF1	Salida Regulador
0	0	OFF
0	>0	OFF
>0	0	ON
>0	>0	Duty Cycle



DATOS TÉCNICOS (EN 60730-2-9)

Clasificación:	dispositivo de funcionamiento (no de seguridad) para montar	
Montaje:	en panel, con agujero de montaje de 71x29 mm (2,80x1,14 in.)	
Tipo de acción:	1.B	
Grado de polución:	2	
Grupo del material aislante:	IIIa	
Categoría de sobretensión:	II	
Tensión impulsiva nominal:	2500 V	
Temperatura:	Modelos UL:	Utilización: 0...55 °C (32...131 °F) - Almacenamiento: -30...85 °C (-22...185 °F)
	Otras:	Utilización: -5...55 °C (23...131 °F) - Almacenamiento: -30...85 °C (-22...185 °F)
Alimentación:	<ul style="list-style-type: none">• 12 Vac/dc ($\pm 10\%$)• 24 Vac $\pm 10\%$• 12-24 Vac/12-36 Vdc $\pm 10\%$ (Alimentación NO aislada)• 115 Vac $\pm 10\%$ 50/60 Hz• 230 Vac $\pm 10\%$ 50/60 Hz	
Consumo:	<ul style="list-style-type: none">• 1,5 VA máx (modelo 12 Vac/dc, 24 Vac)• 4 VA máx (modelos: 12-24 Vac/12-36 Vdc, 115 Vac y 230 Vac)	
Categoría de resistencia al fuego:	D	
Clase del software:	A	

NOTA: compruebe la alimentación que consta en la etiqueta del instrumento.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Características Entradas/Salidas

ver apartado "Conexiones"

Características Mecánicas

Caja:

Cuerpo: resina PC+ABS UL94 V-0, vidrio: policarbonato, teclas: resina termoplástica frontal 78,6x37 mm (3,09x1,45 in.), profundidad 59 mm (2,32 in.) (excluidos los bornes)

Dimensiones:

Bornes:

de tornillo/extraíbles para cables con sección de 2,5 mm² (13 AWG)

Conectores:

TTL para conexión con Unicard/Copy Card (longitud máxima = 3 m (118,11 in.))

Humedad:

Utilización / Almacenamiento: 10...90 % RH (no condensante)

Normativas

Sicurezza Alimentare:

El dispositivo es conforme a la Norma EN13485 tal como sigue:

- idóneo para la conservación
- aplicación: aire
- entorno climático A
- clase de medida 1 en un campo de -25...15 °C (-13...59 °F) (*)

(* solo y exclusivamente utilizando sondas Eliwell)

NOTA: Las características técnicas que aparecen en el presente documento, referidas a la medición (campo, precisión, resolución, etc) se refieren al instrumento en sentido estricto, y no a posibles accesorios suministrados como, por ejemplo, sondas. Quiere decir, que, por ejemplo, el error de la sonda se anadira al característico del instrumento.

TABLA PARÁMETROS

PAR.	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAMPO	VALOR	U.M.	NIVEL
SP1	Setpoint SP1 de regulación del valor de Pb1. El Punto de intervención solo es visible en el menú "estado máquina".	NTC/PTC	LS1...HS1	0,0	°C/°F	
		PT100-Tc		0,0	°C/°F	
		V/I		0	núm	
REGULADOR 1 (carpeta "rE1")						
HC1	Configura la modalidad de funcionamiento del regulador 1. H (0) = Calor; C (1) = Frío.	TODOS	H/C	H	opción	Inst
OS1	Valor que se ha de sumar a SP1 en caso de set reducido habilitado.	NTC/PTC	-30,0...30,0	0,0	°C/°F	Inst
		PT100-Tc	-30,0...30,0	0,0	°C/°F	
		V/I	-30...30	0	núm	
dF1	Diferencial de intervención del regulador 1. El dispositivo se detiene al alcanzar el valor del SP1 programado (por indicación de la sonda de regulación) y reanuda su funcionamiento con un valor equivalente a T=SP1+dF1 en función de HC1 .	NTC/PTC	0,0...30,0	1,0	°C/°F	User/Inst
		PT100-Tc	0,0...30,0	1,0	°C/°F	
		V/I	0...30	1	núm	
HS1	Valor máximo atribuible al setpoint SP1.	NTC/PTC	LS1...HdL	140,0	°C/°F	User/Inst
		PT100-Tc		1350	°C/°F	
		V/I		199	núm	
LS1	Valor mínimo atribuible al setpoint SP1.	NTC/PTC	LdL...HS1	-50,0	°C/°F	User/Inst
		PT100-Tc		-199,9	°C/°F	
		V/I		-199	núm	
HA1	Alarma valor máximo Pb1 por regulador 1.	NTC/PTC	LA1...150,0	140,0	°C/°F	Inst
		PT100-Tc	LA1...1999	1350	°C/°F	
		V/I	LA1...150	150	núm	
LA1	Alarma valor mínimo Pb1 por regulador 1.	NTC/PTC	-150,0...HA1	-50,0	°C/°F	Inst
		PT100-Tc	-328...HA1	-199,9	°C/°F	
		V/I	-150...HA1	-150	núm	
dn1	Retardo de encendido. Entre la petición de encendido del relé del regulador 1 y el encendido ha de transcurrir el tiempo indicado. 0 = no activo.	TODOS	0...250	0	seg.	Inst

PAR.	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAMPO	VALOR	U.M.	NIVEL
d01	Tiempo de retardo tras el apagado. Entre el apagado del relé del regulador 1 y el sucesivo encendido debe transcurrir el tiempo indicado. 0 = no activo.	TODOS	0...250	0	mín	Inst
di1	Tiempo de retardo entre encendidos. Entre dos encendidos sucesivos del regulador 1 debe transcurrir el tiempo indicado. 0 = no activo.	TODOS	0...250	0	mín	Inst
dE1	Retardo de apagado. Entre la petición de apagado del relé del regulador 1 y el apagado debe transcurrir el tiempo indicado. 0 = no activo.	TODOS	0...250	0	seg.	Inst
On1	Tiempo de encendido del regulador por sonda averiada. si On1 =1 y OF1 =0, el regulador permanece siempre encendido; si On1 =1 y OF1 >0, el regulador funciona en modo duty cycle.	TODOS	0...250	0	mín	Inst
OF1	Tiempo de apagado del regulador por sonda averiada. si OF1 =1 y On1 =0, el regulador permanece siempre apagado; si OF1 =1 y On1 >0, el regulador funciona en modo duty cycle.	TODOS	0...250	1	mín	Inst
ALARMAS (carpeta "AL")						
AFd	Diferencial de alarmas.	NTC/PTC	1,0...50,0	2,0	°C/°F	Inst
		PT100-Tc	1,0...50,0	2,0	°C/°F	
		V/I	1...50	2	núm	
tP	Habilita desactivación de la alarma con cualquier tecla. n (0) = no; y (1) = sí.	TODOS	n/y	y	opción	Inst
COMUNICACIÓN (carpeta "Add")						
PtS	Selección protocolo de comunicación. t (0) = Televis; d (1) = Modbus.	TODOS	t/d	t	opción	Inst
dEA	Índice dispositivo dentro de la familia (valores validos de 0 a 14).	TODOS	0...14	0	núm	Inst
FAA	Familia del dispositivo (valores validos de 0 a 14).	TODOS	0...14	0	núm	Inst
Adr	Dirección regulador protocolo Modbus.	TODOS	1...255	1	núm	Inst
bAU	Selección tasa de baudios (baudrate). 48 (0) = 4800; 96 (1) = 9600; 192 (2) = 19200; 384 (3) = 38400.	TODOS	48/96/ 192/384	96	núm	Inst
Pty	Bit de paridad Modbus. n (0) = ninguno; E (1) = pares; o (2) = impares.	TODOS	n/E/o	E	núm	Inst
StP	Bit de stop Modbus. 1b (0) = 1 bit; 2b (1) = 2 bit.	TODOS	1b/2b	1b	opción	Inst

PAR.	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAMPO	VALOR	U.M.	NIVEL
	DISPLAY (carpeta "diS")					
LOC	LOCK. Bloqueo de modificación del Setpoint. Existe siempre la posibilidad de entrar en la programación de los parámetros y modificarlos, incluyendo el estado de este parámetro, para desbloquear el teclado. n (0) = no; y (1) = sí.	TODOS	n/y	n	opción	User/Inst
PS1	Contraseña 1 (Password 1). Si está habilitada (PS1 ≠ 0), activa la contraseña de acceso a los parámetros de Usuario (User).	TODOS	0...250	0	núm	User/Inst
PS2	Contraseña 2 (Password 2). Si está habilitada (PS2 ≠ 0), activa la contraseña de acceso a los parámetros de Instalador (Inst).	TODOS	0...250	15	núm	Inst
ndt	El valor se visualiza con punto decimal. n (0) = no (sin punto decimal); y (1) = sí (con punto decimal); int (2) = entero (sólo modelos V/I).	TODOS	n/y/int	n	núm	User/Inst
CA1	Calibración 1. Valor positivo o negativo que se suma al leído por la Pb1 , según la configuración del parámetro CAI .	NTC/PTC	-30.0...30.0	0,0	°C/°F	User/Inst
		PT100-Tc	-30.0...30.0	0,0	°C/°F	
		V/I	-30...30	0	núm	
CAI	Intervención del offset en visualización, regulación termostática o ambas. 0 = modifica sólo el valor visualizado; 1 = suma con el valor utilizado por los reguladores, sin alterar la visualizada; 2 = suma con el valor visualizado, que se corresponde con la utilizada por los reguladores.	TODOS	0/1/2	2	núm	Inst
LdL	Valor mínimo que visualiza el instrumento.	NTC/PTC	-199,9...HdL	-50,0	°C/°F	Inst
		PT100-Tc	-328...HdL	-199,9	°C/°F	
		V/I	-199...HdL	-199	núm	
HdL	Valor máximo que visualiza el instrumento.	NTC/PTC	LdL...199,9	140,0	°C/°F	Inst
		PT100-Tc	LdL...1350	1350	°C/°F	
		V/I	LdL...199	199	núm	
dro	Selecciona la unidad de medida por la sonda 1. • NTC/PTC y PT100-Tc : C (0) = °C, F (1) = °F • V/I : n (0) = no selecciona ninguna unidad de medida, t (1) = temperatura, P (2) = presión, H (3) = humedad	NTC/PTC	C/F	C	opción	Inst
		PT100-Tc	C/F	C	opción	
		V/I	n/t/P/H	n	núm	

PAR.	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAMPO	VALOR	U.M.	NIVEL
CONFIGURACIÓN (carpeta "CnF") ➔ Si se modifican uno o más parámetros, es NECESARIO apagar y volver a encender el controlador.						
H00	Selecciona el tipo de sonda. • NTC/PTC: Ptc (0) = PTC, ntc (1) = NTC • PT100-Tc: Jtc (0) = TcJ, Htc (1) = Tck, Pt1 (2) = PT100. • V/I: 420 (0) = 4...20mA, 020 (1) = 0...20mA, t10 (2) = 0...10V, t05 (3) = 0...5V, t01 (4) = 0...1V.	NTC/PTC	Ptc/ntC	ntc	opción	User/Inst
		PT100-Tc	Jtc/Htc/Pt1	Jtc	núm	
		V/I	420/020 t10/t05/t01	420	núm	
H02	Presione las teclas ESC, UP y DOWN (si se han configurado para una segunda función) durante el tiempo H02 para activar dicha función.	TODOS	0...15	5	seg	Inst
H03	Límite inferior entrada corriente/tensión. (presente sólo en el modelo V/I)	NTC/PTC				User/Inst
		PT100-Tc				
		V/I	-1999...1999	0	núm	
H04	Límite superior entrada corriente/tensión. (presente sólo en el modelo V/I)	NTC/PTC				User/Inst
		PT100-Tc				
		V/I	-1999...1999	1000	núm	
H05	Filtro ventana: -2 = muy rápido; -1 = rápido; 0 = normal; 1 = lento 2 = muy lento.	TODOS	-2/-1/0/1/2	0	núm	Inst
H08	Modalidad de funcionamiento en stand-by. 0 = sólo se apaga el display; 1 = display encendido y reguladores bloqueados; 2 = display apagado y reguladores bloqueados.	TODOS	0/1/2	2	núm	Inst
H10	Retardo de activación de las salidas al encendido. Si H10=0 el retardo NO está activo; si H10≠0 la salida no se activará antes de que transcurra dicho tiempo.	TODOS	0...250	0	mín	Inst
H31	Configuración de la tecla UP . 0 = deshabilitado; 1 = no usado; 2 = offset punto de intervención; 3 = bloqueo de OUT1; 4 = no usado; 5 = no usado; 6 = stand-by; 7 = no usado.	TODOS	0...7	0	núm	Inst
H32	Configuración de la tecla DOWN . Análogo a H31 .	TODOS	0...7	0	núm	Inst
H33	Configuración de la tecla ESC . Análogo a H31 .	TODOS	0...7	6	núm	Inst
rEL	reRelease firmware. Version del dispositivo: parametro solo de lectura.	TODOS	/	/	/	User/Inst

PAR.	DESCRIPCIÓN	MODELO	CAMPO	VALOR	U.M.	NIVEL
tAb	tAble of parameters. Reservado: parametro solo de lectura. COPY CARD (carpeta "FPr")	TODOS	/	/	/	User
UL	Upload. Transferencia param. de programacion desde instrumento a CopyCard.	TODOS	/	/	/	Inst
dL	Download. Transferencia param. de programacion desde CopyCard a instrumento.	TODOS	/	/	/	Inst
Fr	Formateo Copy Card. Borra todos los datos de la llavecita. NOTA: El uso del parámetro Fr (formatación) comporta la pérdida definitiva de los datos introducidos en ésta. La operación no puede anularse.	TODOS	/	/	/	Inst
FUNCIONES (carpeta "FnC")						
Función	Etiqueta función ACTIVA	Etiqueta función NO ACTIVA	D.I.	TECLA	Señalización alarma	
Set reducido	OSP	SP	2	2	Icono encendido	
Stand-by	On	OF	6	6	Icono encendido	
Silenciamiento alarmas	tAL	tAL	7	7	Icono encendido	
NOTAS: - Para modificar el estado de una función dada pulse la tecla "set". - En caso de apagado del instrumento las etiquetas de las funciones volverán a su estado por defecto.						

RESPONSABILIDAD Y RIESGOS SECUNDARIOS

ELIWELL CONTROLS SRL no responde por los posibles daños que deriven de:

- instalación/uso distintos de los previstos y, en particular, no conformes con las prescripciones de seguridad previstas por las normativas y/o suministradas con el presente documento;
- uso en cuadros que no garanticen una adecuada protección contra las descargas eléctricas, el agua y el polvo en las condiciones de montaje realizadas;
- uso en cuadros que permitan el acceso a partes peligrosas sin el uso de herramientas;
- el manejo inexperto y/o alteración del producto;
- instalación/uso en cuadros no conformes a las normas y disposiciones de ley vigentes.

CONDICIONES DE USO

Uso permitido

Con el fin de lograr una mayor seguridad, el instrumento debe instalarse y utilizarse según las instrucciones suministradas y en particular, en condiciones normales, no deberán ser accesibles las piezas con tensiones peligrosas. El dispositivo deberá protegerse adecuadamente del agua y del polvo según su aplicación y debería también ser accesible sólo con el uso de una herramienta (con excepción del frontal). El dispositivo es idóneo para ser incorporado en un equipo de uso doméstico y/o similar en el campo de la refrigeración y ha sido verificado por lo que se refiere a su seguridad según la base de las normas armonizadas europeas de referencia.

Uso no permitido

Está totalmente prohibido cualquier otro uso distinto del permitido.

Se debe tener en cuenta que los contactos de relé suministrados son de tipo funcional y están sometidos a desgaste: los dispositivos de protección previstos por la normativa del producto o sugeridos por el sentido común según específicas exigencias de seguridad, deben realizarse por afuera del instrumento.

EXIMEN DE RESPONSABILIDAD

La presente publicación es de propiedad exclusiva de ELIWELL CONTROLS SRL, que prohíbe absolutamente su reproducción y divulgación si no ha sido expresamente autorizada por la misma ELIWELL CONTROLS SRL.

Se ha puesto el mayor cuidado en la realización de este documento; no obstante ELIWELL CONTROLS SRL no asumirá responsabilidad alguna que se derive de la utilización de la misma. Dígase lo mismo sobre cada persona o sociedad que han participado en la creación y redacción del presente manual. ELIWELL CONTROLS SRL se reserva el derecho de aportar cualquier modificación, estética o funcional, sin previo aviso y en cualquier momento.

DESECHADO



El aparato (o el producto) debe ser objeto de recogida separada en conformidad con las Normativas locales vigentes en materia de desechos.



ICPlus 902

TASTEN



UP

Drücken und loslassen

Blättert in den Menüoptionen
Erhöht die Werte

Mindestens 5 s drücken

Vom Benutzer konfigurierbare Funktion (H31)



STAND-BY (ESC)

Drücken und loslassen

Eine Ebene höher als aktuelles Menü
Parameterwert übernehmen

Mindestens 5 s drücken

Vom Benutzer konfigurierbare Funktion (H33)



DOWN

Drücken und loslassen

Blättert in den Menüoptionen
Verringert die Werte

Mindestens 5 s drücken

Vom Benutzer konfigurierbare Funktion (H32)



SET (ENTER)

Drücken und loslassen

Anzeige von Alarmen (sofern vorhanden)
Zugriff auf Menü „Maschinenstatus“
Bestätigung der Befehle

Mindestens 5 s drücken

Zugriff auf Menü „Programmierung“

SYMBOLE

<p>● Dezimalstelle Permanent erleuchtet: Dezimalstelle Off: Andernfalls</p>	<p>🌡️ Temperatur Permanent erleuchtet: Anzeige eine temperatur Blinkt: Reduzierter Sollwert aktiviert, Anzeige eine temperatur oder kein Maßeinheiten eingestellt</p>
<p>P Druck Permanent erleuchtet: Anzeige eine druck Blinkt: Reduzierter Sollwert aktiviert und Anzeige eine druck</p>	<p>H Feuchtigkeit Permanent erleuchtet: Anzeige eine Feuchtigkeit Blinkt: Reduzierter Sollwert aktiviert und Anzeige eine Feuchtigkeit</p>
<p>1 Relais OUT1 Permanent erleuchtet: OUT1-Ausgang eingeschaltet Blinkt: Verzögerung, Schutz oder Aktivierung blockiert Off: Andernfalls</p>	<p>2 Nicht Verwendet</p>
<p>⚠️ Alarm Permanent erleuchtet: Vorliegen eines Alarms Blinkt: Alarm stummgeschaltet Off: Andernfalls</p>	<p>ANMERKUNGEN: Beim Einschalten des Geräts wird ein Leuchtentest durchgeführt; das Display und die LEDs blinken zur Überprüfung ihrer einwandfreien Funktion einige Sekunden lang.</p>

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE



STROMSCHLAG-, EXPLOSIONS- ODER LICHTBOGENGEFAHR

- Setzen Sie alle Geräte, einschließlich der angeschlossenen Komponenten, vor dem Entfernen von Abdeckungen oder Klappen sowie vor der Installation/Deinstallation von Zubehör, Hardware, Kabeln oder Drähten spannungslos.
- Prüfen Sie den spannungslosen Zustand des Systems stets mit einem auf Nennspannung geeichten Voltmeter.
- Montieren und befestigen Sie sämtliche Deckel, Hardware-Komponenten und Kabel, bevor Sie das Gerät erneut mit Spannung versorgen.
- Prüfen Sie bei den dafür vorgesehenen Geräten den ordnungsgemäßen Erdschluss.
- Verwenden Sie dieses Gerät und alle damit verbundenen Produkte nur bei der angegebenen Spannung.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Dieses Gerät ist für den Betrieb außerhalb von Gefahrenbereichen ausgelegt.
Dieses Gerät ausschließlich in Zonen ohne gefährliche Atmosphären installieren.



EXPLOSIONSGEFAHR

Dieses Gerät nur in nicht gefährdeten Bereichen installieren und verwenden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Installation, Betrieb und Reparatur der elektrischen Geräte haben ausschließlich durch Fachpersonal zu erfolgen.
Eliwell haftet nicht für die aus dem Gebrauch dieser Anleitung resultierenden Folgen.

WARNUNG

FEHLERHAFTER GERÄTEBETRIEB

- Sollte die Gefahr von Personen- bzw. Geräteschäden bestehen, unbedingt die erforderlichen Sicherheitsverriegelungen verwenden.
- Dieses Gerät in einem Schaltschrank mit einer auf die Betriebsumgebung abgestimmten Nennspannung installieren und verwenden.
- Für die Anschlüsse und die Sicherungen der Netz- und Ausgangsleitungen gelten die örtlichen und nationalen Vorschriften hinsichtlich Nennstrom und -spannung des Geräts.
- Dieses Gerät auf keinen Fall bei Vorliegen kritischer Sicherheitsbedingungen verwenden.
- Demontage, Reparatur oder Änderungen des Geräts sind verboten.
- Die Geräte nicht in besonders feuchten und/oder verschmutzten Bereichen installieren.

Die Missachtung dieser Vorschriften kann Tod, schwere Verletzungen oder Schäden am Gerät verursachen.



Niemals die maximal zulässige Stromstärke überschreiten; im Falle höherer Lasten ein Schaltschütz geeigneter Leistung verwenden.

Die Fühler NTC/PTC/PT100 weisen keine spezielle Einbaupolarität auf und können mit normalem 2-adrigem Kabel verlängert werden (Die Fühlerv Verlängerung beeinträchtigt allerdings die elektromagnetische Verträglichkeit EMV des Geräts; besondere Sorgfalt ist daher beim Verkabeln von Fühlern PT100 mit insgesamt mehr als 3 m (118 in.) langem Kabel geboten).

Die Kabel der Fühler, der Spannungsversorgung und das Kabel der seriellen TTL-Schnittstelle sollten von den Leistungskabeln getrennt geführt werden.

MODELL NTC/PTC

ANSCHLÜSSE



EIGENSCHAFTEN EINGÄNGE/AUSGÄNGE



Anzeigebereich	NTC: -50...110 °C (-58...230 °F) PTC: -50...140 °C (-58...302 °F) auf Display mit 3,5 Stellen + Vorzeichen
Analogeingang	1 NTC oder 1 PTC (wählbar über Parameter H00)
Serieller	TTL für Anschluss an Copy Card oder an die Fernsteuerungssysteme Televis/Modbus
Digitalausgänge (OUT1)	EN60730 - 1 Relais SPDT 8(4) A - 250 Vac UL60730 - NO: 8 A 240 Vac G.P. ½ HP 240 V NC: 8 A 240 Vac G.P. ½ HP 240 V
Summerausgang	nur bei dafür vorgesehenen Modellen
Messbereich	-50 ... 140 °C (-58 ... 284 °F)
Genauigkeit	besser als 0,5 % des Skalenendwerts +1 Stelle
Auflösung	0,1 °C (0,1 °F bis +199,9 °F; darüber 1 °F)

KLEMMEN

1-2	NC Reglerrelais OUT1	*4-5	Versorgung 24 Vac, 115 Vac und 230 Vac.
1-3	NO Reglerrelais OUT1	*8-9	Versorgung 12 Vac/dc und 12-24 Vac/12-36 Vdc.
10-11	Fühlereingang Pb1		
A	TTL-Eingang für Copy Card und Anschluss an TelevisSystem	* modellabhängig	

MODELL NTC/PTC (Mit relais 15 A)

ANSCHLÜSSE



EIGENSCHAFTEN EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Anzeigebereich	NTC: -50...110 °C (-58...230 °F) PTC: -50...140 °C (-58...302 °F) auf Display mit 3,5 Stellen + Vorzeichen
Analogeingang	1 NTC oder 1 PTC (wählbar über Parameter H00)
Serieller	TTL für Anschluss an Copy Card oder an die Fernsteuerungssysteme Televis/Modbus
Digitalausgänge (OUT1)	EN60730 - 1 Relais SPDT 15 A - 250 Vac UL60730 - NO: 12,5 A 240 Vac ohmisch 1 HP 240 V NC: 12,5 A 240 Vac ohmisch ¾ HP 240 V
Summerausgang	nur bei dafür vorgesehenen Modellen
Messbereich	-50 ... 140 °C (-58 ... 284 °F)
Genauigkeit	besser als 0,5 % des Skalenendwerts + 1 Stelle
Auflösung	0,1 °C (0,1 °F bis +199,9 °F; darüber 1 °F)


KLEMMEN

1-2	NC Reglerrelais OUT1	*4-5	Versorgung 24 Vac e 230 Vac
1-3	NO Reglerrelais OUT1	*8-9	Versorgung 12 Vac/dc
10-11	Fühlereingang Pb1		
A	TTL-Eingang	* modellabhängig	


MODELL NTC/PTC (Mit relais 2 HP)

ANSCHLÜSSE

NTC/PTC - 2 Hp (12 Vac/dc)



NTC/PTC - 2 Hp (230 Vac)



EIGENSCHAFTEN EINGÄNGE/AUSGÄNGE



Anzeigebereich	NTC: -50...110 °C (-58...230 °F) PTC: -50...140 °C (-58...302 °F) auf Display mit 3,5 Stellen + Vorzeichen
Analogeingang	1 NTC oder 1 PTC (wählbar über Parameter H00)
Serieller	TTL für Anschluss an Copy Card oder an die Fernsteuerungssysteme Televis/Modbus
Digitalausgänge (OUT1)	EN60730 - 1 Relais SPST 16(8)A 2 HP - 250 Vac
Summerausgang	nur bei dafür vorgesehenen Modellen
Messbereich	-50 ... 140 °C (-58 ... 284 °F)
Genauigkeit	besser als 0,5 % des Skalenendwerts +1 Stelle
Auflösung	0,1 °C (0,1 °F bis +199,9 °F; darüber 1 °F)

KLEMMEN

4-5	NO Reglerrelais OUT1	*6-7	Versorgung 230 Vac.
9-11	Fühlereingang Pb1	*7-8	Versorgung 12 Vac/dc.
A	TTL-Eingang für Copy Card und Anschluss an TelevisSystem	* modellabhängig	

MODELL V/I

ANSCHLÜSSE



EIGENSCHAFTEN EINGÄNGE/AUSGÄNGE



Anzeigebereich	-199...199 (ndt = n) -199,9...199,9 (ndt = y) -1999...1999 (ndt = int) auf Display mit 3,5 Stellen + Vorzeichen
Analogeingang	1 V/I (0-1 V, 0-5 V, 0-10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) (wählbar über Parameter H00) Spitzenbelastung: - Strom = 100 ohm - Spannung = 20 kohm
Serieller	TTL für Anschluss an Copy Card oder an die Fernsteuerungssysteme Televis/Modbus
Digitalausgänge (OUT1)	EN60730 - 1 Relais SPDT 8(4) A - 250 Vac UL60730 - NO: 8 A 240 Vac G.P. ½ HP 240 V NC: 8 A 240 Vac G.P. ½ HP 240 V
Summerausgang	nur bei dafür vorgesehenen Modellen
Messbereich	-1999 ... 1999
Genauigkeit	besser als 0,5 % des Skalenendwerts +1 Stelle
Auflösung	1 oder 0,1 Stelle gemäß den Einstellungen

KLEMMEN

1-2	NO Reglerrelais OUT1	*7-8	Versorgung 12 Vac/dc und 12-24 Vac/12-36 Vac.
1-3	NC Reglerrelais OUT1	*9-10-12	Spannungseingang (9 =GND; 10 ="+"; 12 =12 V)
*6-7	Versorgung 24 Vac, 115 Vac und 230 Vac.	*9-11-12	Stromeingang (9 =GND; 11 ="+"; 12 =12 V)
A	TTL-Eingang für Copy Card und Anschluss an TelevisSystem	* modellabhängig	

MODELL PT100/Tcj-Tck

ANSCHLÜSSE



EIGENSCHAFTEN EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Anzeigebereich	PT100 : -150...650 °C (-238...1202 °F) TcJ : -40...750 °C (-40...1382 °F) TcK : -40...1350 °C (-40...2462 °F) auf Display mit 3,5 Stellen + Vorzeichen
Analogeingang	1 PT100 oder 1 TcJ / Tck (wählbar über Parameter H00)
Serieller	TTL für Anschluss an Copy Card oder an die Fernsteuerungssysteme Televis/Modbus
Digitalausgänge (OUT1)	EN60730 - 1 relé SPDT 8(4) A - 250 Vac UL60730 - NO: 8 A 240 Vac G.P. ½ HP 240 V NC: 8 A 240 Vac G.P. ½ HP 240 V
Summerausgang	nur bei dafür vorgesehenen Modellen
Messbereich	-150 ... 1350 °C (-238 ... 2462 °F)
Genauigkeit	Siehe Tabelle „Modellen Pt100/TcJ/TcK“
Auflösung	Siehe Tabelle „Modellen Pt100/TcJ/TcK“

KLEMMEN



1-2	NO Reglerrelais OUT1	*6-7	Versorgung 12 Vac/dc und 12-24 Vac/12-36 Vdc.
1-3	NC Reglerrelais OUT1	*10-11-12	Fühlereingang PT100 - 3 Drähte (Pb1)
*5-6	Versorgung 24 Vac, 115 Vac und 230 Vac.	*11-12	Eingang TcJ/TcK
A	TTL-Eingang für Copy Card und Anschluss an TelevisSystem		* modellabhängig

MODELLEN PT100/Tcj-Tck

PT100:	GENAUIGKEIT:	0,5 % gesamte Skala + 1 Stelle 0,2 % de -150 à 300 °C
	AUFLÖSUNG:	0,1 °C (0,1 °F) de -199,9 °C bis 199,9 °C; darüber 1 °C (1 °F)
Tcj:	GENAUIGKEIT:	0,4 % gesamte Skala + 1 Stelle
	AUFLÖSUNG:	0,1 °C (0,1 °F) de -199,9 °C bis 199,9 °C; darüber 1 °C (1 °F)
Tck:	GENAUIGKEIT:	0,5 % gesamte Skala + 1 Stelle 0,3 % de -40 à 800 °C
	AUFLÖSUNG:	0,1 °C (0,1 °F) de -199,9 °C bis 199,9 °C; darüber 1 °C (1 °F)


MONTAGE - ABMESSUNGEN

Das Gerät ist für den Tafelbau konzipiert. Eine Bohrung von 71x29 mm (2,80x1,14 in.) ausführen, das Gerät einsetzen und mit den entsprechenden mitgelieferten Bügeln befestigen. Das Gerät möglichst nicht an Orten mit hohem Feuchtigkeits- bzw. Schmutzgehalt installieren. Es eignet sich für den Einsatz in normal verschmutzter Umgebung. Sicherstellen, dass die Kühlungsschlitze des Geräts ausreichend belüftet sind.




KONFIGURATION FÜHLER EWPA-EWHS


● EWHS 284 2 Drähte




● EWHS 304/314 3 Drähte



● EWPA 007/030 2 Drähte / Fühler




● EWHS 314 4 Drähte (Modell V-I)



GEBRAUCH DER COPY CARD/UNICARD

Mit dem an den seriellen TTL-Port angeschlossenen Zubehör Copy Card ist die schnelle Programmierung der Geräteparameter möglich. Die **Installationsparameter** mit „PA2“ aufrufen, mit  und  durch die Registerkarten blättern bis die Registerkarte **FPr** erscheint. Die Registerkarte mit  aufrufen, die Parameter mit  und  durchblättern und die Funktion mit  auswählen (z.B. **UL**).

- **Upload (UL):** UL auswählen und  drücken. Hiermit werden die Programmierparameter aus dem Gerät in den Schlüssel eingelesen. Bei erfolgreichem Abschluss des Vorgangs wird „y“ auf dem Display angezeigt, andernfalls „n“.
- **Format (Fr):** Mit diesem Befehl kann der Schlüssel formatiert werden, was bei der ersten Benutzung getan werden sollte.
Achtung: Die Anwendung des Parameters **Fr** löscht alle vorhandenen Daten. Der Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.
- **Download:** Den Schlüssel bei abgeschaltetem Gerät anschließen. Beim Einschalten des Geräts startet der Download der Daten vom Schlüssel zum Gerät automatisch. Nach Abschluss des Leuchtentests erscheint auf dem Display „dly“ bei erfolgreichem und „dLn“ dagegen bei fehlgeschlagenem Vorgang.

HINWEIS: Nach dem Download arbeitet das Gerät mit der soeben geladenen neuen Parametrierung.

AUFRUF UND BENUTZUNG DER MENÜS

Die Ressourcen sind in 2 Menüs organisiert, auf die folgendermaßen zugegriffen werden kann:

- Menü „Maschinenstatus“: durch Drücken und Loslassen der Taste **SET**.
- Menü „Programmierung“: durch Drücken der Taste **SET** länger als 5 Sekunden.

Bei Nichtbenutzung der Tastatur für mehr als 15 Sekunden (Timeout) oder nach einmaligem Drücken der Taste **ⓘ** wird der letzte am Display angezeigte Wert übernommen und die vorhergehende Anzeige wieder eingeblendet.

PASSWORT

Passwort „PA1“: ermöglicht den Zugriff auf die **Benutzerparameter**. Standardmäßig ist das Passwort nicht aktiviert (**PS1=0**).

Zum Aktivieren des Passworts (**PS1≠0**): länger als 5 Sekunden **SET** drücken, die Parameter mit **⏪** und **⏩** durchblättern bis zum Label **PS1**, dann **SET** drücken, um den Wert anzuzeigen, diesen mit **⏪** und **⏩** verändern und durch Drücken von **SET** oder **ⓘ** speichern.

Wenn dieses Passwort aktiviert ist, muss es eingegeben werden, um auf die Benutzerparameter zuzugreifen.

Passwort „PA2“: ermöglicht den Zugriff auf die **Installationsparameter**. Standardmäßig ist das Passwort aktiviert (**PS2=15**).

Zum Ändern des Passworts (**PS2≠15**): länger als 5 Sekunden **SET** drücken, mit **⏪** und **⏩** durch die Parameter blättern bis zum Label **PA2**, dann **SET** drücken, mit **⏪** und **⏩** den Wert „15“ einstellen und mit **SET** bestätigen. Die Registerkarten durchblättern bis zum Label **dis** und diesen durch Drücken von **SET** aufrufen. Die Parameter mit **⏪** und **⏩** durchblättern bis zum Label **PS2**, dann **SET** drücken, um den Wert anzuzeigen, den Wert mit **⏪** und **⏩** abändern und durch Drücken von **SET** oder **ⓘ** abspeichern.

Die Sichtbarkeit von „**PA2**“ ergibt sich aus:

- 1) **PA1** und **PA2** ≠ 0: Durch Drücken der Taste **SET** für mehr als 5 Sekunden wird **PA1** und **PA2** angezeigt. Auf diese Weise kann man entscheiden, ob man auf die „Benutzerparameter“ (**PA1**) oder auf die „Installationsparameter“ (**PA2**) zugreifen möchte.
- 2) **Andernfalls:** Das Passwort **PA2** gehört zu den Parametern von Ebene 1. Wenn es aktiviert wird, muss es für den Zugriff auf die Installationsparameter eingegeben werden. Dazu geht man wie bei Passwort **PA1** vor.

Wenn der eingegebene Wert falsch ist, wird erneut das Label **PA1/PA2** angezeigt und die Prozedur muss wiederholt werden.

MENÜ MASCHINENSTATUS

Zum Aufrufen des Menüs Maschinenstatus die Taste **SET** kurz drücken. Liegen keine Alarmer vor, erscheint das Label „SP1“.

Mit den Tasten **↕** und **↕** können alle Registerkarten des Menüs durchgeblättert werden:



- **AL:** Registerkarte Alarmer (**nur bei aktiven Alarmen sichtbar**);
- **SP1:** Registerkarte SollwertEinstellung 1;
- **Pb1:** Registerkarte Wert Fühler 1 - Pb1;

Den Sollwert einstellen: Zum Anzeigen des Sollwerts die Taste **SET** bei eingblendetem Label „SP1“ drücken. Der Sollwert erscheint auf dem Display. Zum Ändern des Sollwerts innerhalb von 15 Sekunden die Tasten **↕** und **↕** betätigen. Die Änderung durch Drücken von **SET** übernehmen.

Die Fuhler anzeigen: Wenn die Label Pb1, angezeigt werden, erscheint bei Drücken der Taste **SET** der vom Fühler gemessene Wert (**HINWEIS:** Der Wert kann nicht verändert werden).

MENÜ PROGRAMMIERUNG

Zum Aufrufen des Menüs „Programmierung“ die Taste **SET** länger als 5 Sekunden gedrückt halten. Sofern vorgesehen, muss für den Zugriff auf die Benutzerparameter das Passwort „PA1“ und für die Installationsparameter das Passwort „PA2“ eingegeben werden (siehe Abschnitt „PASSWORT“).

Benutzerparameter: Beim Zugriff auf die Parameter zeigt das Display den ersten Parameter an (z.B. „dF1“).

Zum Durchblättern aller Parameter der aktuellen Ebene **↕** und **↕** drücken. Den gewünschten Parameter mit **SET** auswählen. Zur Änderung des Parameters **↕** und **↕** drücken und zum Abspeichern der Änderungen **SET**.

Installationsparameter: Beim Zugriff auf die Parameter zeigt das Display die erste Registerkarte an (z.B. „rE1“).

Zum Durchblättern der Registerkarten in der aktuellen Ebene **↕** und **↕** drücken. Die gewünschte Registerkarte mit **SET** auswählen. Zum Durchblättern der Parameter der aktuellen Registerkarte **↕** und **↕** drücken und den gewünschten Parameter mit **SET** auswählen. Zur Änderung des Parameters **↕** und **↕** drücken und zum Abspeichern der Änderungen **SET**.

HINWEIS: Wenn ein oder mehrere Parameter geändert werden, MUSS der Regler aus- und wieder eingeschaltet werden.

DIAGNOSE

Das Auftreten eines Alarms wird immer durch das Alarmsymbol , den Summer und ein Relais (sofern konfiguriert) gemeldet. Zum Stummschalten des Summers eine beliebige Taste drücken und loslassen, das entsprechende Symbol blinkt weiter.

ANMERKUNGEN: Bei ablaufenden Alarmausschlusszeiten (Registerkarte „AL“ der Tabelle Parameter) findet keine Alarmmeldung statt.


ALARME

Label	Beschreibung	Ursache	Auswirkungen	Problembesehung
E1	Fehler Fühler1 (Umgebung)	<ul style="list-style-type: none"> Messung von Werten ausserhalb des Betriebsbereichs Fehler Fühler1 / kurzgeschlossen/ geöffnet 	<ul style="list-style-type: none"> Label E1 wird angezeigt Alarmsymbol leuchtet permanent Aktivierung des Summers (sofern vorhanden) Regler Max./Min.-Alarm wird ausgeschaltet Verdichterbetrieb in Abhängigkeit der Parameter On1 und Of1 	<ul style="list-style-type: none"> Fuhlertyp überprüfen (H00) Fuhlerkabel überprüfen Fuhler austauschen
AH1	Hoch-alarm Wert (Fuhler 1)	Vor Pb1 erfasster Wert > HA1 nach einer Zeit von tAO .	<ul style="list-style-type: none"> Aufzeichnen des Labels AH1 in Registerkarte AL Alarmsymbol leuchtet permanent Aktivierung des Summers (sofern vorhanden) Keinerlei Auswirkung auf die Regelung 	Warten, bis der von Pb1 erfasste Wert unter HA1 liegt.
AL1	Nieder-alarm Wert (Fuhler 1)	Vor Pb1 erfasster Wert < LA1 nach einer Zeit von tAO .	<ul style="list-style-type: none"> Aufzeichnen des Labels AL1 in Registerkarte AL Alarmsymbol leuchtet permanent Aktivierung des Summers (sofern vorhanden) Keinerlei Auswirkung auf die Regelung 	Warten, bis der von Pb1 erfasste Wert über LA1 liegt.

TELEVIS SYSTEM

Der Anschluss an die Fernsteuerungssysteme Televis kann über den seriellen Port TTL (Verwendung des Schnittstellenmoduls TTL-RS485 **BusAdapter** 130 oder 150 erforderlich).

Für die entsprechende Gerätekonfiguration des Gerätes die Registerkarte mit dem Label **Add** aufrufen und die Parameter **dEA** und **FAA** verwenden.




HINWEIS: DIE VERFÜGBARKEIT DER MIT FERNVERWALTUNGSSYSTEMEN KOMPATIBLEN MODELLE ÜBERPRÜFEN.

ÜBERSICHT DUTY CYCLE

Verwendet werden die für Duty Cycle programmierten Parameter On1 und OF1 programmiert per Duty Cycle. Die Fehlerbedingung des Fuhlers 1 (Regelung) hat folgende Konsequenzen:

- Anzeige des Codes „**E1**“ auf dem Display
- Aktivierung des Reglers lt. Parametern On1 und OF1, falls für Arbeitszyklus (Duty Cycle) programmiert.

On1	OF1	Reglerausgang
0	0	OFF
0	>0	OFF
>0	0	ON
>0	>0	Duty Cycle



TECHNISCHE DATEN (EN 60730-2-9)

Klassifikation:	Regelgerät (ohne Sicherheitsfunktionen) für Schalttafeleinbau
Montage:	Tafeleinbau mit Bohrschablone 71x29 mm (2,80x1,14 in.)
Aktion:	1.B
Verschmutzungsgrad:	2
Isoliermaterialgruppe:	IIIa
Überspannungskategorie:	II
Nennstossspannung:	2500 V
Temperatur:	UL Modell: Anwendung: 0...55 °C (32...131 °F) - Lagerung: -30...85 °C (-22...185 °F) Weitere Modelle: Anwendung: -5...55 °C (23...131 °F) - Lagerung: -30...85 °C (-22...185 °F)
Stromversorgung:	<ul style="list-style-type: none">• 12 Vac/dc ($\pm 10\%$)• 24 Vac $\pm 10\%$• 12-24 Vac/12-36 Vdc $\pm 10\%$ (NICHT isolierte Versorgung)• 115 Vac $\pm 10\%$ 50/60 Hz• 230 Vac $\pm 10\%$ 50/60 Hz
Verbrauch:	<ul style="list-style-type: none">• max. 1,5 VA (modellen: 12 Vac/dc, 24 Vac)• max. 4 VA (modellen: 12-24 Vac/12-36 Vdc, 115 Vac und 230 Vac)
Feuerbeständigkeitsklasse:	D
Softwareklasse:	A

HINWEIS: Die auf dem Typenschild des Gerats angegebenen Werte der Stromversorgung überprüfen.

WEITERE INFORMATIONEN

Eigenschaften Eingänge/Ausgänge

siehe Abschnitt „Verbindungen“

Mechanische Eigenschaften

Gehäuse:	Korpus aus Kunstharz PC+ABS UL94 V-0, Scheibe aus Polycarbonat, Tasten aus thermoplastischem Kunstharz.
Abmessungen:	Frontseite 78,6x37 mm (3,09x1,46 in.), Tiefe 59 mm (2,32 in.) (ohne Klemmen)
Klemmen:	abnehmbar/abschraubbar für Kabel mit Querschnitt 2,5 mm ² (13 AWG)
Verbinder:	TTL für Anschluss an Unicard/Copy Card (max. Länge 3 m / 118 in.)
Feuchtigkeit:	Betrieb / Lagerung: 10...90 % RH (nicht kondensierend)

Normen

Lebensmittelsicherheit:	Das Gerät entspricht der Norm EN13485 wie folgt: <ul style="list-style-type: none">• für Lagerung geeignet• Anwendung: luft• Klimabereich A• Messklasse 1 im Bereich -25...15 °C (-13...59 °F) (*)
-------------------------	---

(* ausschließlich mit Einsatz von Eliwell Fühlern)

HINWEIS: Die technischen Eigenschaften im vorliegenden Dokument hinsichtlich der Messung (Bereich, Genauigkeit, Auflösung, usw.) beziehen sich auf das Gerät im engeren Sinne und nicht auf ggf. mitgeliefertes Zubehör wie zum Beispiel die Fühler. Dies bedeutet zum Beispiel, dass der vom Fühler eingeleitete Fehler zum charakteristischen Fehler des Geräts addiert werden muss.

TABELLE PARAMETER

PAR.	BESCHREIBUNG	MODELL	BEREICH	WERT	M.E.	EBENE
SP1	Sollwert SP1 für die wert Pb1 regelung. Der Sollwert ist nur im Menü Maschinenstatus und nicht im Menü Programmierung sichtbar.	NTC/PTC	LS1...HS1	0,0	°C/°F	
		PT100-Tc		0,0	°C/°F	
		V/I		0	num	
REGLER 1 (Registerkarte „rE1“)						
HC1	Einstellung der Betriebsart des Regler 1. H (0) = Heizen; C (1) = Kühlen.	ALLE	H/C	H	Flag	Inst
OS1	Wert für Addition zu SP1 wenn der reduzierte Sollwert freigegeben ist	NTC/PTC	-30,0...30,0	0,0	°C/°F	Inst
		PT100-Tc	-30,0...30,0	0,0	°C/°F	
		V/I	-30...30	0	num	
dF1	Eingriffsdifferential des Regler 1. Der Verbraucher stoppt bei Erreichen des eingestellten SP1 impostato (gemäß Vorgabe des Regelfühlers) und startet, wenn der wert dem T=SP1+dF1 abhängig von HC1 .	NTC/PTC	0,0...30,0	1,0	°C/°F	User/Inst
		PT100-Tc	0,0...30,0	1,0	°C/°F	
		V/I	0...30	1	num	
HS1	Einstellbarer Höchstwert für SP1 .	NTC/PTC	LS1...HdL	140,0	°C/°F	User/Inst
		PT100-Tc		1350	°C/°F	
		V/I		199	num	
LS1	Einstellbarer Mindestwert für SP1 .	NTC/PTC	LdL...HS1	-50,0	°C/°F	User/Inst
		PT100-Tc		-199,9	°C/°F	
		V/I		-199	num	
HA1	Alarm Höchstwert Pb1 auf Regler 1.	NTC/PTC	LA1...150,0	140,0	°C/°F	Inst
		PT100-Tc	LA1...1999	1350	°C/°F	
		V/I	LA1...150	150	num	
LA1	Alarm Mindeswert Pb1 auf Regler 1.	NTC/PTC	-150,0...HA1	-50,0	°C/°F	Inst
		PT100-Tc	-328...HA1	-199,9	°C/°F	
		V/I	-150...HA1	-150	num	
dn1	Verzögerung beim Einschalten. Zwischen der Einschaltanforderung des Reglerrelais 1 und dem Einschalten muss die angegebene Zeit verstreichen. 0 = nicht aktiv.	ALLE	0...250	0	Sek.	Inst

PAR.	BESCHREIBUNG	MODELL	BEREICH	WERT	M.E.	EBENE
dO1	Verzögerungszeit nach dem Ausschalten. Zwischen dem Ausschalten des Reglerrelais 1 und dem darauf folgenden Einschalten muss die angegebene Zeit verstreichen. 0 = nicht aktiv.	ALLE	0...250	0	min	Inst
di1	Verzögerungszeit zwischen den Einschaltungen. Zwischen zwei aufeinander folgenden Einschaltvorgängen des Reglers 1 muss die angegebene Zeit verstreichen. 0 = nicht aktiv.	ALLE	0...250	0	min	Inst
dE1	Verzögerung beim Ausschalten. Zwischen der Ausschaltanforderung des Reglerrelais 1 und dem Ausschalten muss die angegebene Zeit verstreichen. 0 = nicht aktiv.	ALLE	0...250	0	Sek.	Inst
On1	Einschaltzeit des Reglers 1 bei Fehler Fühler. Bei On1 =1 und OF1 =0, bleibt der Regler immer eingeschaltet; Bei On1 =1 und OF1 >0, bleibt der Regler arbeitet er in der Betriebsart Duty Cycle.	ALLE	0...250	0	min	Inst
OF1	Abschaltzeit des Reglers 1 bei Fehler Fühler. Bei OF1 =1 und On1 =0, bleibt der Regler immer eingeschaltet; Bei OF1 =1 und On1 >0, bleibt der Regler arbeitet er in der Betriebsart Duty Cycle.	ALLE	0...250	1	min	Inst
ALARME (Registerkarte „AL“)						
AFd	Alarmhysterese.	NTC/PTC	1,0...50,0	2,0	°C/°F	Inst
		PT100-Tc	1,0...50,0	2,0	°C/°F	
		V/I	1...50	2	num	
tP	Freigabe Alarmlöschen mit jeder Taste. n (0) = nein; y (1) = ja.	ALLE	n/y	y	Flag	Inst
KOMMUNIKATION (Registerkarte „Add“)						
PtS	Auswahl Kommunikationsprotokoll. t (0)= Televis; d (1)= Modbus.	ALLE	t/d	t	Flag	Inst
dEA	Index der Vorrichtung innerhalb der Familie (gültige Werte von 0 bis 14).	ALLE	0...14	0	num	Inst
FAA	Gerätfamilie (zulässiger Wertbereich 0 bis 14).	ALLE	0...14	0	num	Inst
Adr	Regler-Adresse Modbus Protokoll.	ALLE	1...255	1	num	Inst
baU	Auswahl baudrate. 48 (0) = 4800; 96 (1) = 9600; 192 (2) = 19200; 384 (3) = 38400.	ALLE	48/96/ 192/384	96	num	Inst
Pty	Paritätsbit Modbus. n (0) = keiner; E (1) = Gerade; o (2) = Ungerade.	ALLE	n/E/o	E	num	Inst
StP	Stoppbit Modbus. 1b (0) = 1 Bit; 2b (1) = 2 Bit.	ALLE	1b/2b	1b	Flag	Inst

PAR.	BESCHREIBUNG	MODELL	BEREICH	WERT	M.E.	EBENE
	DISPLAY (Registerkarte „diS“)					
LOC	LOCK. Sperre Sollwertänderung. Es bleibt jedoch weiterhin die Möglichkeit, die Programmierung der Parameter aufzurufen und letztere zu bearbeiten, einschließlich des Status dieses Parameters zur Freigabe der Tastatur. n (0) = nein; y (1) = ja.	ALLE	n/y	n	Flag	User/Inst
PS1	Passwort 1. Sofern aktiviert (PS1 ≠ 0), ist dies das Passwort für den Zugriff auf die Benutzerparameter (User).	ALLE	0...250	0	num	User/Inst
PS2	Passwort 2. Sofern aktiviert (PS2 ≠ 0), ist dies das Passwort für den Zugriff auf die Installateurparameter (Inst).	ALLE	0...250	15	num	Inst
ndt	Anzeige mit Dezimalstelle. n (0) = nein (ohne Dezimalstelle); y (1) = ja (mit Dezimalstelle); int (2) = ganzen Zahl (Nur Modelle V/I).	ALLE	n/y/int	n	num	User/Inst
CA1	Kalibrierung 1. Positiver oder negativer wert, der gemäß Einstellung des Parameters CA1 zu dem von Fühler Pb1 erfassten Wert addiert wird.	NTC/PTC	-30,0...30,0	0,0	°C/°F	User/Inst
		PT100-Tc	-30,0...30,0	0,0	°C/°F	
		V/I	-30...30	0	num	
CAI	Offset-Auswirkung auf Anzeige, Temperaturregelung oder auf beide. 0 = ändert nur die angezeigte Wert; 1 = ändert nur zu der von den Reglern verwendeten Wert und nicht zur Anzeige, die unverändert bleibt; 2 = addiert zur angezeigten Wert, die auch von den Reglern verwendet wird.	ALLE	0/1/2	2	num	Inst
LdL	Vom Gerät anzeigbarer Mindestwert.	NTC/PTC	-199,9...HdL	-50,0	°C/°F	Inst
		PT100-Tc	-328...HdL	-199,9	°C/°F	
		V/I	-199...HdL	-199	num	
HdL	Vom Gerät anzeigbarer Höchstwert.	NTC/PTC	LdL...199,9	140,0	°C/°F	Inst
		PT100-Tc	LdL...1350	1350	°C/°F	
		V/I	LdL...199	199	num	
dro	Wählt die Maßeinheit des Fühlers 1. • NTC/PTC und PT100-Tc : C (0) = °C, F (1) = °F • V/I : n (0) = Keine auswählen Maßeinheit, t (1) = Temperatur, P (2) = Druck, H (3) = Feuchtigk.	NTC/PTC	C/F	C	Flag	Inst
		PT100-Tc	C/F	C	Flag	
		V/I	n/t/P/H	n	num	

PAR.	BESCHREIBUNG	MODELL	BEREICH	WERT	M.E.	EBENE
KONFIGURATION (Registerkarte „CnF“) ➔ Wenn ein oder mehrere Parameter geändert werden, MUSS der Regler aus- und wieder eingeschaltet werden.						
H00	Wahl des Fühlertyps. • NTC/PTC: Ptc (0) = PTC, ntC (1) = NTC • PT100-Tc: Jtc (0) = TcJ, Htc (1) = Tck, Pt1 (2) = PT100. • V/I: 420 (0) = 4...20 mA, 020 (1) = 0...20 mA, t10 (2) = 0...10 V, t05 (3) = 0...5 V, t01 (4) = 0...1 V.	NTC/PTC	Ptc/ntC	ntc	Flag	User/Inst
		PT100-Tc	Jtc/Htc/Pt1	Jtc	num	
		V/I	420/020 t10/t05/t01	420	num	
H02	Die Tasten ESC, UP und DOWN (sofern für eine zweite Funktion konfiguriert) zur Aktivierung dieser Funktion für die Zeit H02 drücken.	ALLE	0...15	5	Sek.	Inst
H03	Untergrenze Strom-/Spannungseingang. (nur in den Modell V/I)	NTC/PTC				User/Inst
		PT100-Tc				
		V/I	-1999...1999	0	num	
H04	Obergrenze Strom-/Spannungseingang. (nur in den Modell V/I)	NTC/PTC				User/Inst
		PT100-Tc				
		V/I	-1999...1999	1000	num	
H05	Filter-Fenster: -2 = Sehr Schnell; -1 = Schnell; 0 = normalen; 1 = Langsam; 2 = Sehr Langsam.	ALLE	-2/-1/0/1/2	0	num	Inst
H08	Betriebsart in Standby. 0 = nur Display abgeschaltet; 1 = Display eingeschaltet und Regler blockiert; 2 = Display ausgeschaltet und Regler blockiert.	ALLE	0/1/2	2	num	Inst
H10	Aktivierungsverzögerung Ausgänge bei Einschaltung. Bei H10=0 ist die Verzögerung NICHT aktiviert; Bei H10≠0 wird der Ausgang erst nach Ablauf dieser Zeit aktiviert.	ALLE	0...250	0	min	Inst
H31	Konfiguration Taste UP . 0 = Deaktiviert; 1 = Nicht verwendet; 2 = Offset Sollwert; 3 = Block OUT1; 4 = Nicht verwendet; 5 = Nicht verwendet; 6 = Standby; 7 = Nicht verwendet.	ALLE	0...7	0	num	Inst
H32	Konfiguration Taste DOWN . Analog zu H31 .	ALLE	0...7	0	num	Inst
H33	Konfiguration Taste ESC . Analog zu H31 .	ALLE	0...7	6	num	Inst
rEL	reRelease firmware. Softwareversion: Anzeigeparameter .	ALLE	/	/	/	User/Inst

PAR.	BESCHREIBUNG	MODELL	BEREICH	WERT	M.E.	EBENE
tAb	tAble of parameters. Reserviert: Anzeigeparameter.	ALLE	/	/	/	User
COPY CARD (Registerkarte „FPr“)						
UL	Upload. Übertragung der parameter vom Gerät auf die Copy Card.	ALLE	/	/	/	Inst
dL	Download. Übertragung der parameter von Copy Card auf das Gerät.	ALLE	/	/	/	Inst
Format. Löschen aller in der Copy Card enthaltenen Daten.						
Fr	HINWEIS: Die Verwendung des Parameters "Fr" fuhr zum endgültigen Verlust der abgespeicherten Daten. Der Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.	ALLE	/	/	/	Inst
FUNKTIONEN (Registerkarte „FnC“)						
Funktion	Label Funktion AKTIV	Label Funktion NICHT AKTIV	D.I.	TASTE	Signalisierung Funktion aktiv	
Sollwert Economy	OSP	SP	2	2	Symbol leuchtet	
Standby	On	OF	6	6	Symbol leuchtet	
Löschen der Alarme	tAL	tAL	7	7	Symbol leuchtet	
HINWEIS: - Zur Statusänderung einer gegebenen Funktion die Taste „set“ drücken - Beim Ausschalten des Instruments kehren die Label der Funktionen in den Default-Zustand zurück						

HAFTUNG UND RESTRIKTIEN

ELIWELL CONTROLS SRL haftet nicht für Schäden durch:

- Unsachgemäße Installation/ Benutzung, insbesondere bei Nichteinhaltung der durch Vorschriften definierten bzw. in vorliegender Anleitung enthaltenen Sicherheitshinweise;
- Einsatz in Schalttafeln, deren Montagebedingungen keinen angemessenen Schutz gegen Stromschlag, Wasser und Staub gewährleisten;
- Einsatz in Schalttafeln, die den Zugang zu potenziell gefährlichen Teilen ohne Einsatz von Werkzeug ermöglichen;
- Veränderung oder Manipulation des Produkts;
- Installation/Einsatz in Schalttafeln, die nicht mit den geltenden Normen und gesetzlichen Verordnungen übereinstimmen.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Zulassiger Gebrauch

Aus Sicherheitsgründen muss das Gerät in Übereinstimmung mit den gegebenen Anleitungen installiert und benutzt werden, insbesondere dürfen unter gefährlicher Spannung stehende Teile unter Normalbedingungen nicht zugänglich sein. Das Gerät muss in Abhängigkeit von der Anwendung in geeigneter Weise vor Wasser und Staub geschützt werden und darf ausschließlich unter Verwendung von Werkzeug zugänglich sein (außer der Frontblende).

Der Regler eignet sich für den Einbau in Haushaltsanlagen und/oder vergleichbaren Geräten im Bereich der Kühlung und wurde hinsichtlich aller sicherheitsrelevanten Aspekte auf der Grundlage der anwendbaren europäischen Normen geprüft.

Unzulassiger Gebrauch

Jeder bestimmungsfremde Gebrauch ist verboten. Die Relaiskontakte sind funktionelle und störungsanfällig.

Es müssen daher etwaige Schutzeinrichtungen lt. Produktnorm bzw. Betriebspraxis zur Erfüllung maßgeblicher Sicherheitsanforderungen außerhalb des Geräts installiert werden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die vorliegende Veröffentlichung ist alleiniges Eigentum des Unternehmens ELIWELL CONTROLS SRL und darf ohne ausdrückliche Genehmigung des Unternehmens ELIWELL CONTROLS SRL weder vervielfältigt noch verbreitet werden.

Dieses Dokument wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt; ELIWELL CONTROLS SRL kann jedoch keinerlei Haftung für die Benutzung desselben übernehmen. Das gleiche gilt für alle an der Erstellung der vorliegenden Anleitung beteiligten Personen oder Gesellschaften. ELIWELL CONTROLS SRL behält sich vor, jederzeit und ohne Vorankündigung formale und/oder inhaltliche Änderungen vorzunehmen.

ENTSORGUNG



Die Bestandteile des Gerätes müssen gemäß den geltenden örtlichen Entsorgungsvorschriften getrennt entsorgt werden.



ICPlus 902

TOUCHES



UP

Appuyer et relâcher

Fait defiler les rubriques du menu
Augmente les valeurs

Appuyer pendant au moins 5 s

Fonction configurable par l'utilisateur (H31)



STAND-BY (ESC)

Appuyer et relâcher

Retour au niveau precedent celui du menu courant
Confirme la valeur du parametre

Appuyer pendant au moins 5 s

Fonction configurable par l'utilisateur (H33)



DOWN

Appuyer et relâcher

Fait defiler les rubriques du menu
Reduit les valeurs

Appuyer pendant au moins 5 s

Fonction configurable par l'utilisateur (H32)



SET (ENTER)

Appuyer et relâcher

Affiche les éventuelles alarmes (si présentes)
Accede au menu Etat Machine

Confirme les commandes

Appuyer pendant au moins 5 s

Accede au menu Programmation

ICÔNES

<p>● Signe Décimal Allumée en perm.: signe décimal Off: autres etats</p>	<p>🌡️ Température Allumée en perm.: visualise une température Clignotante: set réduit activé, visualise une température ou aucune unité de mesure programmée</p>
<p>P Pression Allumée en perm.: visualise une pression Clignotante: set réduit activé et visualise une pression</p>	<p>H Humidité Allumée en perm.: visualise une humidité Clignotante: set réduit activé et visualise une humidité</p>
<p>1 Relais OUT1 Allumée en perm.: sortie OUT1 activée Clignotante: retard, protection ou activation bloquee Off: autres etats</p>	<p>2 Non Utilisé</p>
<p>⚠️ Alarme Allumée en perm.: présence d'une alarme Clignotante: alarme acquittée Off: autres etats</p>	<p>REMARQUES: Au démarrage, l'instrument exécute un Lamp test ; pendant quelques secondes, l'afficheur et les LEDs clignotent pour vérifier s'ils sont en bon état et s'ils fonctionnent correctement.</p>

BRANCHEMENTS ELECTRIQUES



RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

- Coupez toutes les alimentations de tous les équipements, y compris les équipements connectés, avant de retirer les caches ou les portes d'accès, ou avant d'installer ou de retirer des accessoires, matériels, câbles ou fils.
- Utilisez toujours un appareil de mesure de tension réglé correctement pour vous assurer que l'alimentation est coupée conformément aux indications.
- Remettez en place et fixez tous les caches de protection, accessoires, matériels, câbles et fils.
- Pour tous les dispositifs qui en sont dotés, vérifiez que l'appareil est bien relié à la terre avant de le remettre sous tension.
- Utilisez uniquement la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Ce dispositif a été conçu pour fonctionner en dehors de toute lieu dangereuse.
Installer ce dispositif exclusivement en zones notoire exemptes de atmosphères dangereux.



RISQUE D'EXPLOSION

Ne montez et n'utilisez cet équipement que dans des zones non dangereuses.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Les équipements électriques doivent être installés, exploités et entretenus par un personnel qualifié.
Eliwell décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.

AVERTISSEMENT

COMPORTEMENT INATTENDU DE L'ÉQUIPEMENT

- Lorsque des risques de blessures corporelles ou de dommages matériels existent, utilisez des verrous de sécurité appropriés.
- Installez et utilisez cet équipement dans un boîtier ayant les caractéristiques nominales adaptées.
- Vérifiez que le câblage et les fusibles utilisés pour les circuits d'alimentation et de sortie sont conformes aux réglementations locales et nationales relatives au courant et à la tension de l'équipement concerné.
- N'utilisez pas cet équipement pour des fonctions sensibles sur le plan de la sécurité.
- Ne désassemblez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas cet équipement.
- Ne montez pas d'équipements dans des zones extrêmement humides et/ou poussiéreuses.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.



Ne pas dépasser le courant maximum admis ; en cas de charges supérieures, utiliser un contacteur d'une puissance appropriée.

Les sondes NTC/PTC/PT100 ne sont caractérisées par aucune polarité de prise et peuvent être allongées au moyen d'un câble bipolaire normal (La prolongation de la sonde influe sur le comportement de l'instrument du point de vue de la compatibilité électromagnétique EMC; faire extrêmement attention au câblage, surtout en cas d'utilisation de sondes PT100 avec un câble mesurant plus de 3 m (118 in.)).

Il convient de bien séparer les câbles de la sonde, de l'alimentation et le petit câble du port série TTL des câbles de puissance.

MODÈLE NTC/PTC

CONNEXIONS



CARACTÉRISTIQUES ENTRÉES/SORTIES



Plage de visualisation	NTC: -50...110 °C (-58...230 °F) PTC: -50...140 °C (-58...302 °F) sur afficheur 3 digits et demi plus signe
Entrée analogique	1 NTC ou 1 PTC (sélectionnable par paramètre H00)
Série	TTL pour connexion à Copy Card ou au systèmes de télégestion Televis/Modbus
Sortie numérique (OUT1)	EN60730 - 1 relais SPDT 8(4) A - 250 Vac UL60730 - NO: 8 A 240 Vac G.P. ½ HP 240 V NC: 8 A 240 Vac G.P. ½ HP 240 V
Sortie Buzzer	uniquement sur les modèles qui le prévoient
Plage de mesure	-50 ... 140 °C (-58 ... 284 °F)
Précision	meilleure de 0,5 % de la pleine échelle + 1 chiffre
Résolution	0,1 °C (0,1 °F jusqu'à +199,9 °F; 1 °F au-delà)

BORNES

1-2	NF relais régulateur OUT1	*4-5	Alimentation 24 Vac, 115 Vac et 230 Vac
1-3	NO relais régulateur OUT1	*8-9	Alimentation 12 Vac/dc et 12-24 Vac/12-36 Vdc
10-11	Entrée sonde Pb1		
A	Entrée TTL	* selon le modèle	

MODÈLE NTC/PTC (avec relais 15 A)

CONNEXIONS



CARACTÉRISTIQUES ENTRÉES/SORTIES

Plage de visualisation	NTC : -50... 110 °C (-58...230 °F) PTC : -50... 140 °C (-58...302 °F) sur afficheur 3 digits et demi plus signe
Entrée analogique	1 NTC ou 1 PTC (sélectionnable par paramètre H00)
Série	TTL pour connexion à Copy Card ou au systèmes de télégestion Televis/Modbus
Sortie numérique (OUT1)	EN60730 - 1 relais SPDT 15 A - 250 Vac UL60730 - NO: 12,5 A 240 Vac resistive 1 HP 240 V NC: 12,5 A 240 Vac resistive ¾ HP 240 V
Sortie Buzzer	uniquement sur les modèles qui le prévoient
Plage de mesure	-50 ... 140 °C (-58 ... 284 °F)
Précision	meilleure de 0,5 % de la pleine échelle + 1 chiffre
Résolution	0,1 °C (0,1 °F jusqu'à +199,9 °F; 1 °F au-delà)


BORNES

1-2	NF relais régulateur OUT1	*4-5	Alimentation 24 Vac et 230 Vac
1-3	NO relais régulateur OUT1	*8-9	Alimentation 12 Vac/dc
10-11	Entrée sonde Pb1		
A	Entrée TTL	* selon le modèle	


MODÈLE NTC/PTC (avec relais 2 HP)

CONNEXIONS

NTC/PTC - 2 Hp (12 Vac/dc)



NTC/PTC - 2 Hp (230 Vac)



CARACTÉRISTIQUES ENTRÉES/SORTIES



Plage de visualisation	NTC : -50...110 °C (-58...230 °F) PTC : -50...140 °C (-58...302 °F) sur afficheur 3 digits et demi plus signe
Entrée analogique	1 NTC ou 1 PTC (sélectionnable par paramètre H00)
Série	TTL pour connexion à Copy Card ou au systèmes de télégestion Televis/Modbus
Sortie numérique (OUT1)	EN60730 - 1 relais SPST 16(8) A 2 HP - 250 Vac
Sortie Buzzer	uniquement sur les modèles qui le prévoient
Plage de mesure	-50 ... 140 °C (-58 ... 284 °F)
Précision	meilleure de 0,5 % de la pleine échelle + 1 chiffre
Résolution	0,1 °C (0,1 °F jusqu'à +199,9 °F; 1 °F au-delà)

BORNES

4-5	NO relais régulateur OUT1	*6-7	Alimentation 230 Vac
9-11	Entrée sonde Pb1	*7-8	Alimentation 12 Vac/dc
A	Entrée TTL	* selon le modèle	

MODÈLE V/I

CONNEXIONS



CARACTÉRISTIQUES ENTRÉES/SORTIES



Plage de visualisation	-199...199 (ndt = n) -199,9...199,9 (ndt = y) -1999...1999 (ndt = int) sur afficheur 3 digits et demi plus signe
Entrée analogique	1 V/I (0-1 V, 0-5 V, 0-10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) (sélectionnable par paramètre H00) Charge maximale: - courant = 100 ohm - tension = 20 kohm
Série	TTL pour connexion à Copy Card ou au systèmes de télégestion Televis/Modbus
Sortie numérique (OUT1)	EN60730 - 1 relais SPDT 8(4)A - 250 Vac UL60730 - NO: 8 A 240 Vac G.P. ½ HP 240 V NC: 8 A 240 Vac G.P. ½ HP 240 V
Sortie Buzzer	uniquement sur les modèles qui le prévoient
Plage de mesure	-1999 ... 1999
Précision	meilleure de 0,5 % de la pleine échelle + 1 chiffre
Résolution	1 ou 0,1 chiffre sur base des configurations

BORNES

1-2	NO relais régulateur OUT1	*7-8	Alimentation 12 Vac/dc et 12-24 Vac/12-36 Vdc
1-3	NF relais régulateur OUT1	*9-10-12	Entrée sous tension (9 =GND; 10 ="+"; 12 =12 V)
*6-7	Alimentation 24 Vac, 115 Vac et 230 Vac	*9-11-12	Entrée sous courant (9 =GND; 11 ="+"; 12 =12 V)
A	Entrée TTL	* selon le modèle	

MODÈLE PT100/Tcj-Tck

CONNEXIONS



CARACTÉRISTIQUES ENTRÉES/SORTIES

Plage de visualisation	PT100 : -150...650 °C (-238...1202 °F) Tcj : -40...750 °C (-40...1382 °F) Tck : -40...1350 °C (-40...2462 °F) sur afficheur 3 digits et demi plus signe
Entrée analogique	1 PT100 ou 1 Tcj / Tck (sélectionnable par paramètre H00)
Série	TTL pour connexion à Copy Card ou au systèmes de télégestion Televis/Modbus
Sortie numérique (OUT1)	EN60730 - 1 relais SPDT 8(4) A - 250 Vac UL60730 - NO: 8 A 240 Vac G.P. ½ HP 240 V NC: 8 A 240 Vac G.P. ½ HP 240 V
Sortie Buzzer	uniquement sur les modèles qui le prévoient
Plage de mesure	-150 ... 1350 °C (-238 ... 2462 °F)
Précision	voir tableau « modèles Pt100/Tcj/Tck »
Résolution	voir tableau « modèles Pt100/Tcj/Tck »

BORNES



1-2	NO relais régulateur OUT1	*6-7	Alimentation 12 Vac/dc et 12-24 Vac/12-36 Vdc
1-3	NF relais régulateur OUT1	*10-11-12	Entrée sonde PT100 - 3 fils (Pb1)
*5-6	Alimentation 24 Vac, 115 Vac et 230 Vac	*11-12	Entrée Tcj/Tck
A	Entrée TTL	* selon le modèle	

MODÈLES PT100/Tcj-Tck

PT100:	PRÉCISION:	0,5 % pleine échelle + 1 chiffre 0,2 % de -150 °C à 300 °C
	RÉSOLUTION:	0,1 °C (0,1 °F) de -199,9 °C jusqu'à 199,9 °C; 1 °C (1 °F) au-delà
Tcj:	PRÉCISION:	0,4 % pleine échelle + 1 chiffre
	RÉSOLUTION:	0,1 °C (0,1 °F) de -199,9 °C jusqu'à 199,9 °C; 1 °C (1 °F) au-delà
Tck:	PRÉCISION:	0,5 % pleine échelle + 1 chiffre 0,3 % de -40 °C à 800 °C
	RÉSOLUTION:	0,1 °C (0,1 °F) de -199,9 °C jusqu'à 199,9 °C; 1 °C (1 °F) au-delà


MONTAGE - DIMENSIONS

L'instrument est conçu pour le montage sur panneau. Effectuer une découpe de 71x29 mm (2,80x1,14 in.) et introduire l'instrument en le fixant à l'aide des brides fournies à cet effet. Éviter de monter l'instrument dans des emplacements exposés à une humidité élevée et/ou à la saleté ; il a en effet été conçu pour être utilisé dans des locaux caractérisés par un degré de pollution ordinaire ou normal. S'assurer que la zone à proximité des fentes de refroidissement de l'instrument est bien aérée.




CONFIGURATION SONDES EWPA-EWHS


● EWHS 284 2 fils




● EWHS 304/314 3 fils





● EWPA 007/030 2 fils / Transducteur



● EWHS 314 4 fils (Modèle V-I)



UTILISATION DE LA COPY CARD/UNICARD

La Copy Card/Unicard, à connecter au port série (TTL), permet la programmation rapide des paramètres de l'instrument. Accéder aux paramètres **Installateur** en entrant « **PA2** », faire défiler les répertoires avec  et  jusqu'à la visualisation du répertoire **FPr**.

Le sélectionner avec , faire défiler les paramètres avec  et  et sélectionner la fonction avec  (ex.: **UL**).

- **Upload (UL):** Sélectionner UL et appuyer sur . Cette opération permet de télécharger les paramètres de programmation de l'instrument à la Copy Card/Unicard. Si l'opération est réussie, l'afficheur visualisera « **y** », dans le cas contraire il visualisera « **n** ».
- **Format (Fr):** Cette commande permet de formater la Copy Card/Unicard (opération conseillée en cas de première utilisation).
REMARQUE: l'utilisation du paramètre **Fr** efface toutes les données présentes. L'opération n'est pas susceptible d'être annulée.
- **Download:** Connecter la Copy Card/Unicard à l'instrument hors tension. À l'allumage, le téléchargement des données de la Copy Card/Unicard à l'instrument sera automatique. Au terme du lamp test, l'afficheur visualisera « **dLy** » pour indiquer que l'opération est réussie et « **dLn** » si l'opération a échoué.

REMARQUE: après le téléchargement (download), l'instrument fonctionnera selon les paramétrages de la nouvelle liste qui vient d'être chargée.

ACCÈS ET UTILISATION DES MENUS

Les ressources sont réparties sur 2 menus accessibles de la façon suivante :

- menu « État Machine » : en appuyant et en relâchant la touche **SET**.
- menu « Programmation » : appuyer sur la touche **SET** pendant plus de 5 secondes.

En s'abstenant d'agir sur le clavier pendant plus de 15 secondes (time-out) ou en appuyant une fois sur la touche **ⓘ**, on confirme la dernière valeur visualisée sur l'afficheur et on retourne à la visualisation précédente.

MOT DE PASSE

Mot de passe «PA1»: permet d'accéder aux paramètres Utilisateur. Dans la configuration par défaut, le mot de passe n'est pas validé (**PS1=0**). Pour l'activer (**PS1≠0**) : appuyer sur **SET** pendant plus de 5 secondes, faire défiler les paramètres avec **⏪** et **⏩** jusqu'à l'étiquette **PS1**, appuyer sur **SET** pour en visualiser la valeur, la modifier avec **⏪** et **⏩** et la mémoriser en appuyant sur **SET** ou **ⓘ**. Si le mot de passe est activé, le système le demandera pour accéder aux paramètres Utilisateur.

Mot de passe «PA2»: permet d'accéder aux paramètres Installateur. Dans la configuration par défaut, le mot de passe est validé (**PS2=15**). Pour le modifier (**PS2≠15**) : appuyer sur **SET** pendant plus de 5 secondes, faire défiler les paramètres avec **⏪** et **⏩** jusqu'à l'étiquette **PA2**, appuyer sur **SET**, configurer avec **⏪** et **⏩** la valeur « 15 » et la confirmer avec **SET**. Faire défiler les répertoires jusqu'à l'étiquette **dis** et appuyer sur **SET** pour y entrer. Faire défiler les paramètres avec **⏪** et **⏩** jusqu'à l'étiquette **PS2**, appuyer sur **SET** pour en visualiser la valeur, la modifier avec **⏪** et **⏩** et la mémoriser en appuyant sur **SET** ou **ⓘ**.

La visibilité de «**PA2**» est:

- 1) **PA1** et **PA2** ≠ 0: Appuyer sur **SET** pendant plus de 5 secondes pour visualiser **PA1** et **PA2**. et décider d'accéder aux paramètres «Utilisateur» (**PA1**) ou aux paramètres «Installateur» (**PA2**).
- 2) Autrement: Le mot de passe **PA2** fait partie des paramètres de niveau 1. S'il est validé, le système le demandera pour accéder aux paramètres « Installateur » et pour l'introduire, suivre les procédures décrites pour le mot de passe **PA1**

Si la valeur saisie est incorrecte, l'écran affichera de nouveau l'étiquette **PA1/PA2** et il faudra répéter la procédure.

MENU ETAT MACHINE

Appuyer sur la touche **SET** et la relâcher pour accéder au menu «État Machine». S'il n'y a aucune alarme en cours, l'afficheur visualisera l'étiquette «SP1». À l'aide des touches **▲** et **▼**, il est possible de faire défiler tous les répertoires du menu:



- **AL**: répertoire alarmes (**visible uniquement en présence d'alarmes activées**);
- **SP1**: répertoire de configuration des Points de consigne 1;
- **Pb1**: répertoire valeur sonde 1 - Pb1;

Configurer le Point de consigne:

Pour visualiser la valeur du Point de consigne, appuyer sur la touche **SET**, lorsque l'étiquette «SP1» est affichée à l'écran. La valeur du Point de consigne apparaît sur l'afficheur. Pour modifier la valeur du Point de consigne, agir, dans les 15 secondes qui suivent, sur les touches **▲** et **▼**. Pour confirmer la modification, appuyer sur **SET**.

Visualiser les sondes:

En présence des étiquette Pb1, et à l'enfoncement de la touche **SET**, l'écran affiche la valeur mesurée par la sonde correspondante (**REMARQUE**: la valeur n'est pas susceptible d'être modifiée).

MENU PROGRAMMATION


Pour entrer dans le menu «Programmation», appuyer pendant plus de 5 secondes sur la touche **SET**. Le système demandera l'éventuel MOT DE PASSE d'accès «**PA1**» pour les paramètres «Utilisateur» et «**PA2**» pour les paramètres «Installateur» (voir paragraphe «MOT DE PASSE»).

Paramètres **Utilisateur** : à l'accès l'afficheur visualisera le premier paramètre (ex. : «**df1**»). Appuyer sur **▲** et **▼** pour faire défiler tous les paramètres du niveau courant. Sélectionner le paramètre souhaité en appuyant sur **SET**. Appuyer sur **▲** et **▼** pour le modifier et **SET** pour enregistrer la modification.

Paramètres **Installateur** : à l'accès l'afficheur visualisera le premier répertoire (ex. : «**rE1**»). Appuyer sur **▲** et **▼** pour faire défiler les répertoires du niveau courant. Sélectionner le répertoire souhaité avec **SET**. Appuyer sur **▲** et **▼** pour faire défiler les paramètres du répertoire courant et sélectionner le paramètre avec **SET**. Appuyer sur **▲** et **▼** pour le modifier et **SET** pour enregistrer la modification.

REMARQUE: Éteindre et de rallumer l'instrument à chaque modification de la configuration des paramètres

DIAGNOSTIC

L'état d'alarme est toujours signalé par l'icône alarme  et le buzzer. Pour éteindre le vibreur sonore (buzzer), enfoncer et relâcher une touche quelconque ; l'icône correspondante continuera de clignoter.

REMARQUE: pendant le temps de désactivation de l'alarme, l'alarme n'est pas signalée.


ALARMES

Étiq.	Description	Cause	Effets	Resolution
E1	Sonde 1 en erreur (ambiante)	<ul style="list-style-type: none"> lecture de valeurs hors des limites de fonctionnement sonde en erreur / en court-circuit / ouverte 	<ul style="list-style-type: none"> Affichage etiquette E1 Icône Alarme Fixe Déclenchement buzzer (s'il est présent) Désactivation régulateur alarmes de temp. max. et min. Fonctionnement Compresseur en fonction des parametres On1 et OF1 	<ul style="list-style-type: none"> contrôler le type de sonde (H00) contrôler le câblage des sondes remplacer la sonde
AH1	Alarme de HAUTE (Sonde 1)	valeur lue par Pb1 > HA1 apres un temps equivalent a tAO .	<ul style="list-style-type: none"> Mémorisation de l'étiq. AH1 dans le repertoire AL Icône Alarme Fixe Déclenchement buzzer (s'il est présent) Aucun effet sur le réglage 	Attendre le retour de la valeur lue par Pb1 inferieure a HA1
AL1	Alarme de BASSE (Sonde 1)	valeur lue par Pb1 < LA1 apres un temps equivalent a tAO .	<ul style="list-style-type: none"> Mémorisation de l'étiq. AL1 dans le repertoire AL Icône Alarme Fixe Déclenchement buzzer (s'il est présent) Aucun effet sur le réglage 	Attendre le retour de la valeur lue par Pb1 superieure a LA1

TELEVIS SYSTEM

La connexion aux systèmes de télégestion Televis peut être effectuée à travers le port série TTL (pour cela, utiliser le module interface TTL-RS485 **BusAdapter** 130 ou 150).

Pour configurer ainsi l'instrument, il est nécessaire d'accéder au répertoire identifié par l'étiquette **Add** et d'utiliser les paramètres **dEA** et **FAA**.



REMARQUE: CONTRÔLER LA DISPONIBILITÉ DES MODÈLES COMPATIBLES AVEC LES SYSTÈMES DE TÉLÉGESTION.


SCHEMA DUTY CYCLE

Utilisation des paramètres On1 et OF1 programmés pour Duty Cycle.

La condition d'erreur de la sonde 1 (réglage) provoque les actions suivantes:

- visualisation à l'écran du code « **E1** »
- activation du régulateur comme l'indiquent les paramètres On1 et OF1 s'ils sont programmés pour Duty Cycle

On1	OF1	Sortie Régulateur
0	0	OFF
0	>0	OFF
>0	0	ON
>0	>0	Duty Cycle



DONNEES TECHNIQUES (EN 60730-2-9)

Classification :	dispositif de fonctionnement (non pas de sécurité) à intégrer
Montage :	sur panneau, avec gabarit de perçage de 71x29 mm (2,80x1,14 in.)
Type d'action :	1.B
Degré de pollution :	2
Groupe du matériau isolant:	IIIa
Catégorie de surtension :	II
Tension impulsive nominale :	2500 V
Température :	{ Modèles UL: Utilisation : 0...55 °C (32...131 °F) - Stockage : -30...85 °C (-22...185 °F) Autres: Utilisation : -5...55 °C (23...131 °F) - Stockage : -30...85 °C (-22...185 °F)
Alimentation :	{ <ul style="list-style-type: none">• 12 Vac/dc ($\pm 10\%$)• 24 Vac ($\pm 10\%$)• 12-24 Vac/12-36 Vdc ($\pm 10\%$) (Alimentation NON isolée)• 115 Vac ($\pm 10\%$) 50/60 Hz• 230 Vac ($\pm 10\%$) 50/60 Hz
Consommation :	{ <ul style="list-style-type: none">• 1,5 VA max (modèles 12 Vac/dc et 24 Vac)• 4 VA max (modèles 12-24 Vac/12-36 Vdc, 115 Vac et 230 Vac)
Catégorie de résistance au feu :	D
Classe du logiciel:	A

REMARQUE: contrôler l'alimentation déclarée sur l'étiquette de l'instrument.

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Caractéristiques Entrées/Sorties

Voir paragraphe « Connexions »

Caractéristiques mécaniques

Boîtier:	Corps en résine PC+ABS UL94 V-0, verre en polycarbonate, touches en résine thermoplastique
Dimensions:	frontal 78,6x37 mm (3,09x1,46 in.), profondeur 59 mm (2,32 in.) (sans bornes)
Bornes:	à vis/déconnectables pour câbles d'une section de 2,5 mm ² (13 AWG)
Connecteurs:	TTL pour la connexion à la Unicard/Copy Card (Longueur maximum 3 m / 118 in.)
Humidité:	Utilisation / Stockage : 10...90 % RH (non condensante)

Normes

Sécurité Alimentaire:	Le dispositif est conforme à la Norme EN13485 comme suit: <ul style="list-style-type: none">• adapté à la conservation• application: air• milieu climatique A• classe de mesure 1 selon la plage allant -25...15 °C (-13...59 °F) (*)
-----------------------	--

(* uniquement avec utilisation de sondes Eliwell)

REMARQUE: les caractéristiques techniques, indiquées dans ce document, concernant la mesure (plage, précision, résolution, etc.) font référence à l'instrument dans le sens strict du terme, et non pas aux éventuels accessoires en dotation (par exemple: sondes).

TABLEAU PARAMETRES

PAR.	DESCRIPTION	MODÈLE	PLAGE	VALEUR	U.M.	NIVEAU
SP1	Point de consigne SP1 de réglage de la valeur par Pb1. Le Point de consigne peut être visualisé depuis le menu « État machine » et non pas depuis le menu de programmation.	NTC/PTC	LS1...HS1	0,0	°C/°F	
		PT100-Tc		0,0	°C/°F	
		V/I		0	num	
RÉGULATEUR 1 (repertoire « rE1 »)						
HC1	Configure la modalité de fonctionnement du régulateur 1. H (0) = Chaud; C (1) = Froid.	TOUS	H/C	H	flag	Inst
OS1	Valeur à ajouter à SP1 en cas de point de consigne réduit activé	NTC/PTC	-30,0...30,0	0,0	°C/°F	Inst
		PT100-Tc	-30,0...30,0	0,0	°C/°F	
		V/I	-30...30	0	num	
dF1	Différentiel d'intervention du régulateur 1. L'instrument s'arrêtera dès l'obtention de la valeur de SP1 configurée (sur indication de la sonde de régulation) pour repartir à une valeur égale à T=SP1+dF1 en fonction de HC1 .	NTC/PTC	0,0...30,0	1,0	°C/°F	User/Inst
		PT100-Tc	0,0...30,0	1,0	°C/°F	
		V/I	0...30	1	num	
HS1	Valeur maximale pouvant être attribuée au point de consigne SP1 .	NTC/PTC	LS1...HdL	140,0	°C/°F	User/Inst
		PT100-Tc		1350	°C/°F	
		V/I		199	num	
LS1	Valeur minimale pouvant être attribuée au point de consigne SP1 .	NTC/PTC	LdL...HS1	-50,0	°C/°F	User/Inst
		PT100-Tc		-199,9	°C/°F	
		V/I		-199	num	
HA1	Alarme valeur maximum Pb1 sur régulateur 1.	NTC/PTC	LA1...150,0	140,0	°C/°F	Inst
		PT100-Tc	LA1...1999	1350	°C/°F	
		V/I	LA1...150	150	num	
LA1	Alarme valeur minimum Pb1 sur régulateur 1.	NTC/PTC	-150,0...HA1	-50,0	°C/°F	Inst
		PT100-Tc	-328...HA1	-199,9	°C/°F	
		V/I	-150...HA1	-150	num	
dn1	Retard à l'allumage. Entre la demande d'allumage du relais du régulateur 1 et l'allumage effectif, il faut que s'écoule le laps de temps indiqué. 0 = non activé.	TOUS	0...250	0	s	Inst

PAR.	DESCRIPTION	MODÈLE	PLAGE	VALEUR	U.M.	NIVEAU
d01	Temps de retard après extinction. Entre l'extinction du relais du régulateur 1 et l'allumage successif, il faut que s'écoule le laps de temps indiqué. 0 = non activé.	TOUS	0...250	0	min	Inst
di1	Temps retard entre les allumages. Entre deux allumages successifs du régulateur 1, il faut que s'écoule le laps de temps indiqué. 0 = non activé.	TOUS	0...250	0	min	Inst
dE1	Retard à l'extinction. Entre la demande d'extinction du relais du régulateur 1 et l'extinction effective, il faut que s'écoule le laps de temps indiqué. 0 = non activé.	TOUS	0...250	0	s	Inst
On1	Temps d'allumage du régulateur 1 pour sonde en panne. si On1 =1 et OF1 =0, le régulateur reste toujours allumé; si On1 =1 et OF1 >0, le régulateur fonctionne en modalité duty cycle.	TOUS	0...250	0	min	Inst
OF1	Temps d'extinction du régulateur 1 pour sonde en panne. si OF1 =1 et On1 =0, le régulateur reste toujours éteint; si OF1 =1 et On1 >0, le régulateur fonctionne en modalité duty cycle.	TOUS	0...250	1	min	Inst
ALARMES (repertoire « AL »)						
AFd	Différentiel des alarmes.	NTC/PTC	1,0...50,0	2,0	°C/°F	Inst
		PT100-Tc	1,0...50,0	2,0	°C/°F	
		V/I	1...50	2	num	
tP	Acquitte l'alarme avec n'importe quelle touche. n (0) = non; y (1) = oui.	TOUS	n/y	y	flag	Inst
COMMUNICATION (repertoire « Add »)						
PtS	Sélection protocole de communication. t = Televis; d = Modbus.	TOUS	t/d	t	flag	Inst
dEA	Index du dispositif à l'intérieur de la famille (valeurs valables de 0 à 14).	TOUS	0...14	0	num	Inst
FAA	Famille du dispositif (valeurs valables de 0 à 14).	TOUS	0...14	0	num	Inst
Adr	Adresse contrôleur protocole Modbus.	TOUS	1...255	1	num	Inst
bAU	Sélection débit en bauds. 48 (0) = 4800; 96 (1) = 9600; 192 (2) = 19200; 384 (3) = 38400.	TOUS	48/96/ 192/384	96	num	Inst
Pty	Bit de parité Modbus. n (0) = aucun; E (1) = pairs; o (2) = impairs.	TOUS	n/E/o	E	num	Inst
StP	Bit de stop Modbus. 1b (0) = 1 bit; 2b (1) = 2 bit.	TOUS	1b/2b	1b	flag	Inst

PAR.	DESCRIPTION	MODÈLE	PLAGE	VALEUR	U.M.	NIVEAU
AFFICHEUR (repertoire « diS »)						
LOC	LOCK. Blocage modification Point de consigne. Il est cependant toujours possible d'entrer dans la programmation des paramètres et de les modifier, y compris l'état de ce paramètre pour permettre le déverrouillage du clavier. n (0) = non; y (1) = oui.	TOUS	n/y	n	flag	User/Inst
PS1	Password 1. Mot de passe 1. Quand il est validé (PS1 ≠ 0), il représente la clé d'accès aux paramètres de Utilisateur (User).	TOUS	0...250	0	num	User/Inst
PS2	Password 2. Mot de passe 2. Quand il est validé (PS2 ≠ 0), il représente la clé d'accès aux paramètres de Installateur (Inst).	TOUS	0...250	15	num	Inst
ndt	Affichage avec point décimal. n (0) = non (sans point décimal); y (1) = oui (avec point décimal); int (2) = entier (modèles V/I uniquement).	TOUS	n/y/int	n	num	User/Inst
CA1	Calibrage 1. Valeur positive ou négative qui est additionnée à celle qui est lue par la sonde Pb1 , en fonction de la configuration du paramètre CAI .	NTC/PTC	-30,0...30,0	0,0	°C/°F	User/Inst
		PT100-Tc	-30,0...30,0	0,0	°C/°F	
		V/I	-30...30	0	num	
CAI	Intervention de l'offset sur affichage, régulation de température ou les deux. 0 = ne modifie uniquement la valeur visualisée; 1 = additionne avec la valeur utilisée par les régulateurs et non pour la visualisation qui ne change pas; 2 = additionne avec la valeur visualisée qui est également utilisée par les régulateurs.	TOUS	0/1/2	2	num	Inst
LdL	Valeur minimale visualisable par l'instrument.	NTC/PTC	-199,9...HdL	-50,0	°C/°F	Inst
		PT100-Tc	-328...HdL	-199,9	°C/°F	
		V/I	-199...HdL	-199	num	
HdL	Valeur maximale visualisable par l'instrument.	NTC/PTC	LdL...199,9	140,0	°C/°F	Inst
		PT100-Tc	LdL...1350	1350	°C/°F	
		V/I	LdL...199	199	num	
dro	Sélectionne l'unité de mesure de la sonde 1. • NTC/PTC et PT100-Tc : C (0) = °C, F (1) = °F • V/I : n (0) = ne pas sélectionner aucune unité de mesure, t (1) = température, P (2) = pression, H (3) = humidité	NTC/PTC	C/F	C	flag	Inst
		PT100-Tc	C/F	C	flag	
		V/I	n/t/P/H	n	num	

PAR.	DESCRIPTION	MODÈLE	PLAGE	VALEUR	U.M.	NIVEAU
CONFIGURATION (repertoire « CnF ») ➔ En cas de modification d'un ou de plusieurs paramètres, le contrôleur DOIT être éteint puis rallumé.						
H00	Sélection type de sonde. <ul style="list-style-type: none"> • NTC/PTC: Ptc (0) = PTC, ntC (1) = NTC • PT100-Tc: Jtc (0) = TcJ, Htc (1) = Tck, Pt1 (2) = PT100. • V/I: 420 (0) = 4...20mA, 020 (1) = 0...20mA, t10 (2) = 0...10V, t05 (3) = 0...5V, t01 (4) = 0...1V. 	NTC/PTC	Ptc/ntC	ntc	flag	User/Inst
		PT100-Tc	Jtc/Htc/Pt1	Jtc	num	
		V/I	420/020 t10/t05/t01	420	num	
H02	Appuyer sur les touches ESC, UP et DOWN (si elles sont configurées pour une deuxième fonction) pendant le temps H02 pour activer la fonction en question.	TOUS	0...15	5	s	Inst
H03	Limite inférieure entrée courant/tension. (présent uniquement sur le modèle V/I)	NTC/PTC				User/Inst
		PT100-Tc				
		V/I	-1999...1999	0	num	
H04	Limite supérieure entrée courant/tension. (présent uniquement sur le modèle V/I)	NTC/PTC				User/Inst
		PT100-Tc				
		V/I	-1999...1999	1000	num	
H05	Filtre fenêtre: -2 = très rapide; -1 = rapide; 0 = normal; 1 = lent; 2 = très lent.	TOUS	-2/-1/0/1/2	0	num	Inst
H08	Modalité de fonctionnement en Stand-by. 0 = seul l'afficheur s'éteint; 1 = afficheur allumé et régulateurs bloqués; 2 = afficheur éteint et régulateurs bloqués.	TOUS	0/1/2	2	num	Inst
H10	Retard activation sortie à l'allumage. Si H10 = 0 le retard N'est PAS activé; si H10 ≠ 0 la sortie ne sera activée qu'une fois ce délai écoulé.	TOUS	0...250	0	min	Inst
H31	Configuration touche UP . 0 = désactivée; 1 = non utilisé; 2 = Offset point de consigne; 3 = blocage OUT1; 4 = non utilisé; 5 = non utilisé; 6 = Stand-by; 7 = non utilisé.	TOUS	0...7	0	num	Inst
H32	Configuration touche DOWN . Analogue à H31 .	TOUS	0...7	0	num	Inst
H33	Configuration touche ESC . Analogue à H31 .	TOUS	0...7	6	num	Inst

PAR.	DESCRIPTION	MODÈLE	PLAGE	VALEUR	U.M.	NIVEAU
rEL	Version firmware. Version du logiciel: paramètre en lecture seule.	TOUS	/	/	/	User/Inst
tAb	tAble of parameters. Réservé: paramètre en lecture seule.	TOUS	/	/	/	User
COPY CARD (repertoire « FPr »)						
UL	Upload. Transfert des paramètres de l'Instrument vers la Copy Card.	TOUS	/	/	/	Inst
dL	Download. Transfert des paramètres de la Copy Card vers l'Instrument.	TOUS	/	/	/	Inst
Fr	Format. Effacement de toutes les données introduites dans la Copy Card. REMARQUE: Le recours au paramètre Fr (formatage) entraîne la perte définitive des données qui y sont présentes. L'opération n'est pas susceptible d'être annulée.	TOUS	/	/	/	Inst
FONCTIONS (repertoire « FnC »)						
Fonction	Étiquette fonction ACTIVE	Étiquette fonction NON ACTIVE	E.N.	TOUCHE	Signalisation Alarme	
SET Réduit	OSP	SP	2	2	Icône ON	
Stand-by	On	OF	6	6	Icône ON	
Silence alarmes	tAL	tAL	7	7	Icône ON	
REMARQUES: - Pour modifier l'état d'une fonction, appuyer sur la touche « set » - En cas d'extinction de l'instrument, les étiquettes des fonctions retournent à l'état de défaut						

RESPONSABILITE ET RISQUES RESIDUELS

ELIWELL CONTROLS SRL décline toute responsabilité en cas de dommages dérivant:

- d'une installation et d'une utilisation qui diffèrent de celles qui sont prévues et, en particulier, qui ne seraient pas conformes aux prescriptions de sécurité prévues par les normes ou imparties par le présent document;
- d'une utilisation sur des tableaux électriques ne garantissant pas une protection appropriée contre les secousses électriques, l'eau et la poussière dans les conditions de montage réalisées;
- d'une utilisation sur des tableaux électriques qui autorisent l'accès aux composants dangereux sans l'emploi d'outils;
- d'une manipulation et/ou altération du produit;
- d'une installation/utilisation sur des tableaux électriques non conformes aux normes et aux dispositions légales en vigueur.

CONDITIONS D'UTILISATION

Utilisation autorisée

Pour répondre aux consignes de sécurité, l'instrument devra être installé et utilisé conformément aux instructions fournies et, plus particulièrement, dans des conditions normales, les parties sous tension dangereuse ne devront pas être accessibles. Le dispositif devra être protégé contre l'eau et la poussière conformément à l'application et devra être accessible uniquement au moyen d'un outil (à l'exception du bandeau frontal). Le dispositif peut être incorporé dans un appareil à usage domestique et/ou similaire dans le cadre de la réfrigération et il a été vérifié en matière de sécurité sur la base des normes de référence européennes homologuées.

Utilisation non autorisée

Toute utilisation autre que celle autorisée est interdite. À noter que les contacts relais fournis sont de type fonctionnel et peuvent se détériorer : les éventuels dispositifs de protection prévus par les normes relatives au produit ou suggérées par le simple bon sens et répondant à des exigences évidentes de sécurité doivent être réalisés en dehors de l'instrument.

DEGAGEMENT DE RESPONSABILITE

La présente publication est la propriété exclusive de la société ELIWELL CONTROLS SRL qui interdit formellement toute reproduction et divulgation non expressément autorisée par la société ELIWELL CONTROLS SRL elle-même.

Ce document a été réalisé avec un soin extrême ; la société ELIWELL CONTROLS SRL décline cependant toute responsabilité dérivant de l'utilisation de ce même document. Il en est de même pour toute personne ou société ayant participé à la création et rédaction dudit manuel. ELIWELL CONTROLS SRL se réserve le droit d'apporter toute modification, esthétique ou fonctionnelle, sans aucun préavis et à tout moment.

ELIMINATION



L'appareil (ou le produit) doit faire l'objet de ramassage différencié conformément aux normes locales en vigueur en matière d'élimination.

Eliwell Controls s.r.l.

Via dell'Industria, 15 - Z.I. Paludi
32010 Pieve d'Alpago (BL) ITALY
T: +39 0437 986 111
F: +39 0437 989 066

www.eliwell.com

Technical Customer Support:

T: +39 0437 986 300
E: Techsuppeliwell@schneider-electric.com

Sales

T: +39 0437 986 100 (Italy)
T: +39 0437 986 200 (other countries)
E: saleseliwell@schneider-electric.com



ISO 9001



cod. 9IS44315 • ICPlus 902 • EN-IT-ES-DE-FR • rel. 07/16

© **Eliwell Controls s.r.l. 2015-16 • All rights reserved.**